



č.p.249

č.p.250

č.p.251

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3PE+N stř. 50Hz, 400/230V, 32A, TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM :
odpojením od zdroje - dle ČSN 33 2000-4-41/2007, ed.2/Z1

LEGENDA:

Každá sklepní kóje (případně dvě nebo tři) bude připojena samostatně kabelem CYKY J- 3x2,5 z příslušného bytového rozvaděče, ke kterému je přiřazena.
Přiřazení sdělí investor zhotoviteli před zahájením montážních prací.
V současné době není známo.

- ✕ svítidla žárovkové s čidlem pohybu, IP 44
- ✕ svítidla průmyslové, 1x100W, IP 44
- δ vypínač na povrch, č.l., IP 44
- ∨ zásuvka na povrch, IP 44

Jana Brožová projekce elektro Kamýk nad Vltavou 164 26263 Kamýk nad Vltavou tel: 602 650 945 e-mail: brozova.elpro@seznam.cz			
STAVBA: Rekonstrukce elektroinstalace v rámci společných prostor a sklepů domu U- Školní 249-251 - Milín			
1.PP - SILNOPROUDÁ INSTALACE			
MÍSTO STAVBY: Milín, bytové domy		STUPEŇ PD: zadání stavby	
INVESTOR: Obec Milín, 11.května 27, Milín, 262 31		Č. VÝKRESU:	
PROJEKTANT: Jana Brožová		PARÉ:	
ARCHIVNÍ ČÍSLO:			
E-8/ 21			
DATUM: červenec 2021			
MĚŘÍTKO: 1:100			
		3	