



č.p.259

č.p.260

LEGENDA:

- svítidlo LED 18W, s čidlem pohybu, IP 44
- svítidlo průmyslové 1x100W, IP44
- svítidlo zářivkové, 2x36W, IP65
- tlačítko ovládání osvětlení na povrch, IP44

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3PE+N str. 50Hz, 400/230V, TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM :
NN - ODPOJENÍM OD SÍTĚ - dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Jana Brožová
projekce elektro
Kamýk nad Vltavou 164
26263 Kamýk nad Vltavou
tel: 602 650 945
e-mail: brozova.elpro@seznam.cz

Rekonstrukce elektroinstalace v rámci společných prostor a sklepů domu Z- Mírová 259-260 - Milín

3.NP - SILNOPROUDÁ INSTALACE

MÍSTO STAVBY: Milín, bytové domy		STUPEŇ PD: zadání stavby	
INVESTOR: Obec Milín, 11.května 27, Milín, 262 31		Č. VÝKRESU:	
PROJEKTANT: Jana Brožová		PARÉ:	
ARCHIVNÍ ČÍSLO:		DATUM: červenec 2021	
E-9/21		MĚŘÍTKO: 1:100	

1