

č.p.249





č.p.250

č.p.251

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3PE+N str. 50Hz, 400/230V, 32A, TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM :  
odpojením od zdroje - dle ČSN 33 2000-4-41/2007, ed.2/Z1

LEGENDA:

-  svítidla LED 18W, s čidlem pohybu, IP 44
-  svítidlo průmyslové 1x100W, IP44
-  svítidlo zářivkové, 2x36W, IP65
-  tlačítko ovládání osvětlení na povrch, IP44

Jana Brožová projekce elektro Kamýk nad Vltavou 164 26263 Kamýk nad Vltavou tel: 602 650 945 e-mail: brozova.elpro@seznam.cz			
STAVBA: <b>Rekonstrukce elektroinstalace v rámci společných prostor a sklepů domu U- Školní 249-251 - Milín</b>			
3.NP - SILNOPROUDÁ INSTALACE			
MÍSTO STAVBY: Milín, bytové domy		STUPEŇ PD: zadání stavby	
INVESTOR: Obec Milín, 11.května 27, Milín, 262 31		Č. VÝKRESU:	
PROJEKTANT: Jana Brožová		PARÉ:	
ARCHIVNÍ ČÍSLO:			
E-8/21		DATUM: červenec 2021	
		MĚŘITKO: 1:100	
		1	