

č.p.249



č.p.250

č.p.251

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3PE+N stř. 50Hz, 400/230V, 32A, TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM :
odpojením od zdroje - dle ČSN 33 2000-4-41/2007, ed.2/Z1

LEGENDA:

-  svítidla LED 18W, s nouzovým zdrojem 1h, s čidlem pohybu, IP 44
-  svítidla LED 18W, s čidlem pohybu, IP 44

Jana Brožová projekce elektro Kamýk nad Vltavou 164 26263 Kamýk nad Vltavou tel: 602 650 945 e-mail: brozova.elpro@seznam.cz			
STAVBA: Rekonstrukce elektroinstalace v rámci společných prostor a sklepů domu U- Školní 249-251 - Milín			
1.NP - SILNOPROUDÁ INSTALACE			
MÍSTO STAVBY: Milín, bytové domy		STUPEŇ PD: zodánístavby	
INVESTOR: Obec Milín, 11.květno 27, Milín, 262 31		Č. VÝKRESU:	
PROJEKTANT: Jana Brožová		PARÉ:	
ARCHIVNÍ ČÍSLO:			
E-8/ 21		DATUM: červenec 2021	
		MĚŘÍTKO: 1:100	
		3	