



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

Název veřejné zakázky:	S&M Develop – větrná elektrárna Žipotín – dodávky
Druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Druh veřejné zakázky:	Dodávky
Adresa profilu zadavatele:	<a href="https://ezak.tendera.cz/profile_display_1129.html">https://ezak.tendera.cz/profile_display_1129.html</a>
Identifikace projektu:	„S&M Develop – větrná elektrárna Žipotín“, registrační číslo projektu: CZ.01.3.09/0.0/0.0/19_302/0019938

Název zadavatele:	S&M Develop s. r. o.
Sídlo zadavatele:	Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno
Zastoupen:	Martin Valter, jednatel Jiří Svoboda, jednatel
IČO:	27534511
DIČ:	CZ27534511

Osoba zastupující zadavatele:	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Hlaváček
Telefon:	+420 731 131 684
E-mail:	<a href="mailto:hlavacek@tendera.cz">hlavacek@tendera.cz</a>
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

### I.

Dne 2. 8. 2021 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

#### Dotaz č. 1:

Jménem společnosti XXX. Chtěli bychom požádat o objasnění jednoho problému. XXX zvažuje podání nabídky na zakázku „S&M Develop - Větrná elektrárna Žipotín“ - Dodávky: Z2020-006144. Větrnou elektrárnu o výkonu 4,2 MW bohužel nelze kvůli rozměrům přepravit na místo určení. XXX může nabídnout větrnou elektrárnu o výkonu 4,26 MW, která má menší přepravní rozměry. Tato větrná elektrárna má ale o něco vyšší výkon – 4260 kW. Je možné v rámci výběrového řízení zvýšit maximální výkonnostní limit?

*Dotaz byl anonymizován.*

**K dotazu č. 1 zadavatel uvádí:**

Navýšení výkonu větrné elektrárny o 60 kW je možné. Stavební úřad jakékoliv navýšení výkonů o jednotky procent (v tomto případě o 1,5 %) vůbec neřeší. Zadavatel souhlasím s navýšením maximálního výkonu na 4,3 MW.

S ohledem na charakter změny zadavatel poskytuje následující dokumenty v aktualizované podobě:

- Příloha č. 2 zadávací dokumentace – technická specifikace
- Příloha č. 3 zadávací dokumentace – projektová dokumentace (část A, B a D 1.2.1).

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z těchto nebo použít tyto aktualizované přílohy. Nepoužití těchto aktualizovaných příloh bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

**II.**

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 3 a čl. 11 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

## Článek 10. Způsob podání nabídek

3. Nabídka bude doručena na adresu kontaktního místa osoby zastupující zadavatele, tj. na adresu **TENDERA partners, s.r.o., Česká 161/1, 602 00 Brno, nejpozději do 7. 9. 2021 do 10:00 hodin.** Účastník může nabídku na výše uvedenou adresu zaslat poštou nebo ji podat osobně v pracovní dny od 8:00 do 15:30 hod. a v poslední den lhůty pro podání nabídek od 8:00 do 10:00 hodin.

## Článek 11. Otevírání nabídek

1. Zadavatelem ustanovená komise otevře ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek doručené obálky s nabídkami a provede jejich kontrolu na svém **veřejném zasedání** konaném na adrese kontaktního místa osoby zastupující zadavatele dne **7. 9. 2021** v 10:00 hodin.

V Brně, dne 6. 8. 2021

**Za zadavatele – S&M Develop s. r. o.:**

**Ing. Radek Hlaváček**

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci