



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	S&M Develop - fotovoltaická elektrárna Jevíčko
Druh zadávacího řízení:	nadlimitní otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1129.html
Identifikace projektu:	„S&M Develop - fotovoltaická elektrárna Jevíčko“, registrační číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0022226

Název zadavatele:	S&M Develop s. r. o.
Sídlo zadavatele:	Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno
Zastoupen:	Martin Valter, jednatel Jiří Svoboda, jednatel
IČO:	27534511
DIČ:	CZ27534511

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Hlaváček
Telefon:	+420 731 131 684
E-mail:	hlavacek@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 19. 8. 2021 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.



TENDERA

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

prosím o vyjádření k dotazům, viz níže:

1) Je možné nabídnout jiný počet jinak výkonných měničů napětí, jak bateriových, tak síťových? Za předpokladu dodržení minimálního požadovaného celkového výkonu. V tomto případě by došlo k úpravě položkového rozpočtu v místech, která nejsou označena k editaci.

2) Je možné nabídnout jiný počet bateriových modulů, o jiné kapacitě, než je uvedena v rozpočtu, za předpokladu dodržení minimální požadované kapacity? V tomto případě by došlo k úpravě položkového rozpočtu v místech, která nejsou označena k editaci.

3) Navržené síťové měniče jsou výrazně naddimenzované oproti instalovanému výkonu elektrárny. Je možné nabídnout měniče o nižším výkonu, než je uveden v PD a rozpočtu? Za předpokladu dodržení minimálního výkonu měniče s ohledem na připojený výkon, tzn. DC výkon z panelů nebude vyšší, než AC výkon měničů. V tomto případě by došlo k úpravě položkového rozpočtu v místech, která nejsou označena k editaci.

Předem děkuji za vyjádření.

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Změny v počtech a výkonech jednotlivých komponentů, které ve svém dotazu (1-3) tazatel uvádí (zejména měniče a baterie) by mohly mít zásadní vliv na podobu projektové dokumentace, která byla schválena stavebním úřadem. Takto umožněné změny by vyžadovaly přepracování projektové dokumentace a její opětovné schválení stavebním úřadem, což není v současné situaci pro zadavatele akceptovatelné. Případné změny v zadání dle dotazu (1-3) by dále mohly ovlivnit podobu dokumentů, které tvoří součást žádosti o dotaci nebo na připojovací podmínky uvedené ve Smlouvě o připojení s distributorem sítě ČEZ Distribuce a.s. (součást přílohy č. 1 zadávací dokumentace – Projektová dokumentace, E. dokladová část). Zadavatel trvá na požadavcích stanovených projektovou dokumentací a nepřipouští změny dle výše uvedeného dotazu (1-3).

Pro odstranění všech pochybností zadavatel uvádí, že čl. 17 zadávací dokumentace – seznam příloh, chybně uvádí, že příloha č. 5 zadávací dokumentace se skládá ze 2 dokumentů – 5.1 Veřejnoprávní smlouva a 5.2 Smlouva o připojení. Příloha č. 5 zadávací dokumentace obsahuje pouze Rozhodnutí stavebního úřadu. Smlouva o připojení je, jak je výše uvedeno, součástí přílohy č. 1 zadávací dokumentace – Projektová dokumentace, E. dokladová část. Jedná se o formální nejasnost, která nemá vliv na obsahovou stránku zadávacích podmínek.

V Brně, dne 24. 8. 2021

Za zadavatele – S&M Develop s. r. o.:

Ing. Radek Hlaváček

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci