



DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2

v souladu s § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem

„Komplexní rekonstrukce prachové filtrace - KDYNIUM a.s.“

zadávané v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), a v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí – verze ke dni 20. 6. 2014, účinná od 20. 6. 2014 (dále jen „Závazné pokyny OPŽP“), v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí, akceptační číslo projektu: 14230692

Zadavatel

Obchodní firma: **KDYNIUM a. s.**
Právní forma: 121 – akciová společnost
Sídlo: Kdyně, Nádražní 104, okres Domažlice
IČ: 45357293
DIČ: CZ45357293
Zastoupen: Luboš Polívka, člen představenstva

Osoba zastupující zadavatele

Obchodní firma: **Erste Grantika Advisory, a.s.**
Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČ: 25597001
DIČ: CZ25597001

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100.

Kontaktní osoba: Ing. Radek Hlaváček
Telefon: + 420 731 131 684, + 420 515 917 652
Kontaktní e-mail: hlavacek@grantika.cz

Ve věci shora označené nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zadavatel v souladu s § 49 ZVZ poskytuje ve stanovené lhůtě dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

I.

Zdroj č. 103 ObalovnaH1, břečkárna dojde k následující změně:

Dojde k zachování stávajícího odsávacího potrubí. Požadován je pouze nátěr tohoto stávajícího potrubí RAL 5017. Nový filtr, který bude umístěn vně budovy, se na toto potrubí napojí stávajícím prostupem přes střešní konstrukci. Viz příložený výkres – příloha č. 1 těchto dodatečných informací.

Zdroj č. 108 Brusky dojde k následující změně:

U nově navrhovaného filtru dochází k navýšení množství filtrované vzdušiny z min. 6 000 m³/h na min. 10 000 m³/h.

II.

Při zohlednění dvou výše uvedených změn dojde ke změně v následujících dokumentech zadávací dokumentace:

- příloha č. 3 zadávací dokumentace – Technické požadavky na předmět veřejné zakázky a
- příloha č. 8 zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění (vzor).

Tato skutečnost je zadavatelem zohledněna prostřednictvím aktualizovaných výše uvedených příloh zadávací dokumentace. **Zadavatel si tímto dovoluje uchazečům zdůraznit, aby ve své nabídce použili aktualizovanou podobu výše uvedených příloh zadávací dokumentace.**

III.

V souvislosti s poskytnutím dodatečných informací č. 2 zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do **24. 11. 2014**.

Čl. VIII. odst. 3 zadávací dokumentace se nahrazuje zněním:

Nabídka bude doručena na adresu sídla osoby zastupující zadavatele, tj. na adresu **Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno, nejpozději 24. 11. 2014 do 10:00 hod.**

Čl. XIII. odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazuje zněním:

Zadavatelem ustanovená komise otevře včas a řádně doručené obálky s nabídkami a provede jejich kontrolu dle § 71 odst. 8 ZVZ na svém zasedání konaném v zasedací místnosti osoby zastupující zadavatele na adrese **Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno, dne 24. 11. 2014 do 10:00 hodin.**

Přílohy dodatečných informací:

Příloha č. 1 dodatečných informací – rozvody odlučovačů,

Příloha č. 2 dodatečných informací – aktualizované přílohy zadávací dokumentace.

V Brně dne 10. 11. 2014

Za zadavatele – KDYNIUM a.s.:

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

.....

Ing. Radek Hlaváček

poradce pro výběrová řízení

Erste Grantika Advisory, a.s.