



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Snížení energetické náročnosti provozu ve společnosti GRANIT spol. s r.o.
Druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1350.html
Identifikace projektu:	GRANIT – projekt energeticko úsporných opatření, registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0024678

Název zadavatele:	GRANIT spol. s r.o.
Sídlo zadavatele:	U Malého lesa 1683/12, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupen:	Ing. Emil Fiala, Jakub Fiala, jednatele
IČO:	15544435
DIČ:	CZ15544435

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Bc. Iveta Prášková
Telefon:	+420 739 547 265
E-mail:	praskova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce. Číslování dotazů navazuje na číslování v předchozím Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace, proto v tomto vysvětlení začínají dotazy č. 2.

I.

Dne 20. 10. 2021 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

¹ V souladu s § 43 odst. 1 ZZVZ na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.



TENDERA

Název zadavatele	GRANIT spol. s.r.o.
Sídlo	U Malého lesa 1683/12, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO:	15544435

Věc: Žádost o dodatečné informace

Dovolte mi požádat Vás o dodatečné informace k zakázce „Snížení energetické náročnosti provozu ve společnosti GRANIT spol. s.r.o. – Část 4 – Dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny“.

Dotaz č. 2:

Dotaz 1: V Části 4 – Dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny, má zadavatel vyřešenou a schválenou žádost o připojení do distribuční sítě? V projektové dokumentaci tato žádost o připojení do distribuční sítě není. Tato žádost by neměla být součástí dodávky a instalace FVE.

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel v zadávacích podmínkách v čl. II. odst. 2.9. písm. a) Přílohy č. 2.4 zadávací dokumentace Smlouva o dílo stanovil, že součástí závazku provést dílo je mimo jiné rovněž povinnost zhotovitele na své náklady zajistit - přípravu a podání „Žádosti o připojení FVE k distribuční soustavě“ příslušnému distributorovi elektrické energie.

Dotaz č. 3:

Dotaz 2: V Části 4 – Dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny v souboru Příloha č. 6.1 ZD_Projektová dokumentace_část 4_FVE jsou uvedeny panely o špičkovém výkonu 365 Wp s rozměry 1,8 x 1,05 m a celkem 40 ks. Je možné použít výkonnější panely 375 Wp o stejných rozměrech a použít 39 ks, aby byl zachován stejný výsledný výkon?

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel v souladu s Přílohou č. 6.1 ZD_Projektová dokumentace_část 4 a v souladu se Žádostí o dotaci požaduje fotovoltaické panely o výkonu 365 Wp v počtu 40 ks.

Dotaz č. 4:

Dotaz 3. V Části 4 – Dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny v souboru Příloha č. 6.1 ZD_Projektová dokumentace_část 4_FVE je uvedena samozátěžová konstrukce se sklonem 15°. Je možné použít samozátěžovou konstrukci se sklonem 10°?

K dotazu č. 4 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel trvá na tom, že samozátěžová konstrukce musí mít sklon 15° s ohledem na optimálnější výkon elektrárny.

V Brně dne 22. 10. 2021

Za zadavatele – GRANIT spol. s r.o.:

Ing. Bc. Iveta Prášková

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci