



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Snížení energetické náročnosti provozu ve společnosti GRANIT spol. s r.o.
Druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1350.html
Identifikace projektu:	GRANIT – projekt energeticko úsporných opatření, registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0024678

Název zadavatele:	GRANIT spol. s r.o.
Sídlo zadavatele:	U Malého lesa 1683/12, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupen:	Ing. Emil Fiala, Jakub Fiala, jednatele
IČO:	15544435
DIČ:	CZ15544435

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Bc. Iveta Prášková
Telefon:	+420 739 547 265
E-mail:	praskova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce. Číslování dotazů navazuje na číslování v předchozím Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace, proto v tomto vysvětlení začínají dotazy č. 5.

I.

Dne 23. 10. 2021 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

¹ V souladu s § 43 odst. 1 ZZVZ na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.



TENDERA

Dotaz č. 5:

Dobrý den.

Dotaz:

Je možné na základě světelně-technického výpočtu změnit příkony a počty svítidel při současném dodržení požadovaných parametrů osvětlenosti a tyto položky upravit v položkovém rozpočtu?

S přátelským pozdravem

K dotazu č. 5 zadavatel uvádí následující:

Změna není možná. Zadavatel trvá na dodržení zadávacích podmínek, tzn. provedení díla v souladu se specifikací v položkovém rozpočtu vycházejícího ze světelně – technického výpočtu.

II.

Dále zadavatel v průběhu lhůty pro podání nabídek našel v zadávací dokumentaci formální nesrovnalost - chybu v nastavení vzorců v listu „Stavba“ v části „Rekapitulace dílů“ v Příloze č. 5.2 Položkový rozpočet_část 3_osvětlení, kterou si dovoluje prostřednictvím vysvětlení zadávací dokumentace uvést na pravou míru. Položkový rozpočet pro část 3 veřejné zakázky **zůstává v rámci uvedených položek nezměněn.**

III.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující přílohy zadávací dokumentace v nové podobě:

- Příloha č. 5.2 Položkový rozpočet_část 3_osvětlení

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z této nebo použít tuto aktualizovanou přílohu. Nepoužití této aktualizované přílohy bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

IV.

Příloha tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 - Příloha č. 5.2 Položkový rozpočet_část 3_osvětlení_aktualizovaný 2

V Brně dne 26. 10. 2021

Za zadavatele – GRANIT spol. s r.o.:

Ing. Bc. Iveta Prášková

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci