



VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Zakázka:	Multifunkční sportoviště Těrlicko
Zadavatel:	Obec Těrlicko, Májová 474/16, 735 42 Těrlicko-Horní Těrlicko
Druh zakázky:	veřejná zakázka na stavební práce
Způsob zadání:	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zjednodušené podlimitní řízení

a) Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Obec Těrlicko
Sídlo:	Májová 474/16, 735 42 Těrlicko-Horní Těrlicko
IČ:	00297666
DIČ:	CZ00297666
Kontaktní osoba:	Mgr. et Bc. Martin Polášek, starosta obce
Email:	ou@terlicko.cz

Název zástupce zadavatele	regiozona s.r.o.
Sídlo zástupce zadavatele:	Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín
IČ:	03624625
DIČ:	CZ03624625
E-mail:	tender@regiozona.cz

Zadavatel Vám v souladu s ustanoveními § 54 odst. 5 a § 98 - § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Multifunkční sportoviště Těrlicko**“.

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

Dne 2.11.2021 zadavatel obdržel od dodavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace s tímto zněním:

Dotaz č. 1:

„Žádáme Zadavatele, aby odstranil ze Zadávací dokumentace svůj požadavek na doložení certifikátu nebo protokolu o měření akreditovanou laboratoří pro referenční stavbu splňující normu ČSN EN 14877. Tato norma se vztahuje na syntetické povrchy pro atletiku (dráhy a plochy), tenis a víceúčelové sportovní plochy s horní vrstvou z gumového granulátu či syntetického kaučuku, nikoliv na povrchy ze syntetické trávy, jenž je předmětem plnění veřejné zakázky. Takový požadavek Zadavatele je



neopodstatněný, nepřiměřený, diskriminační a neodpovídá předmětu veřejné zakázky, porušuje zásadu transparentnosti a rovného zacházení.“

Odpověď:

Dochází ke změně čl. 5 (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI) Zadávací dokumentace, konkrétně změna části technické kvalifikace v rozsahu:

Minimálně 1 požadovaná reference musí zároveň prokazovat, že reference splňuje normu pro sportovní povrch **ČSN EN 15330-1 namísto ČSN EN 14877.**

Zadavatel dále upřesňuje, že se jedná o certifikát nebo protokol o měření akreditovanou laboratoří se sídlem v ČR, který prokazuje, že daná reference (stavba) splňuje výše uvedenou předmětnou normu pro sportovní povrchy. Místem měření v tomto případě je samotná reference, nikoliv laboratorní prostředí.

Zadavatel společně s tímto vysvětlením dle § 99 odst. 2 zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek uplyne dne 17.11.2021; 10.00 hod.

Vše ostatní zůstává v platnosti.

V Těrlicku, dne 5.11.2021

Zadavatel: Obec Těrlicko, Májová 474/16, 735 42 Těrlicko-Horní Těrlicko

Statutární zástupce zadavatele: Mgr. et Bc. Martin Polášek, starosta obce

Zástupce zadavatele: regiozona s.r.o.

.....
Podpis osoby jednající za zadavatele