



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	PEJSKAR & spol., spol. s r.o. – zateplení administrativního objektu
Druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1273.html

Název zadavatele:	PEJSKAR & spol., spol. s r.o.
Sídlo zadavatele:	Praha 1, Dlouhá 614/10, PSČ 11000
Zastoupen:	Ing. František Deml, jednatel Milan Šnor, prokura Ing. Martin Deml, prokura
IČO:	45535299
DIČ:	CZ45535299

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Ivona Peštálová
Telefon:	+420 731 166 078
E-mail:	pestalova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

¹ V souladu s § 43 odst. 1 ZZVZ na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.



TENDERA

V souladu s ustanovením čl. 11 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

Dne 8. 12. 2021 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vysvětlení ZD.

1) Dveře do výtahové šachty na střeše jsou v soupisu prací uvedeny jako plastové, ale v popisu na půdorysu střechy jsou uvedené jako nerezové. Žádáme zadavatele o vysvětlení co platí.

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Dveře do výtahové šachty na střeše budou řešeny v provedení **plast**.

Dotaz č. 2:

2) U oken v m.č. 112 a 113 je uvedeno otevíravé/sklopné. Předpokládáme, že to platí pro okenní křídla. Horní poutce budou pevné? Nebo otevíravé nebo sklopné? S pákovým otvíračem? Žádáme zadavatele o upřesnění.

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

U oken v m.č. 112 a 113 je uvedeno otevíravé/sklopné. **Horní poutce budou pevné, spodní část otevíravá a sklopná**.

V Brně dne 9. 12. 2021

Za zadavatele – PEJSKAR & spol., spol. s r.o.:

Ing. Ivona Peštálová

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci