



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	PEJSKAR & spol., spol. s r.o. – zateplení administrativního objektu
Druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1273.html

Název zadavatele:	PEJSKAR & spol., spol. s r.o.
Sídlo zadavatele:	Praha 1, Dlouhá 614/10, PSČ 11000
Zastoupen:	Ing. František Deml, jednatel Milan Šnor, prokura Ing. Martin Deml, prokura
IČO:	45535299
DIČ:	CZ45535299

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Ivona Peštálová
Telefon:	+420 731 166 078
E-mail:	pestalova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 11 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 14. 12. 2021 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

¹ V souladu s § 43 odst. 1 ZZVZ na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.



Dotaz č. 1:

Dobrý den,
ráda bych Vás požádala o vysvětlení ZD.

1. V soupisu prací je položka č. 121:

„Kompletní montáž + dodávka nového bleskosvodu (FeZn dle platné ČSN) vč. dmtž a likvidace stávajícího“

Zadávací dokumentace ale PD na nový hromosvod neobsahuje.

Žádáme zadavatele o doplnění ZD o projektovou dokumentaci na nový hromosvod.

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Projektová dokumentace obsahuje Výkres konstrukce střechy pod označením 6_střecha_objektu, kde je zakresleno umístění bleskosvodu. Součástí výkresu jsou i fotky stávajícího stavu střechy.

Hromosvodová soustava je zakreslena ve výkrese střechy. Stávající hromosvodová soustava bude v rámci zateplení jen "přizvednuta o zateplení střechy". Jedná se o úpravu pro napojení na stávající zemní prvky.

Výše uvedené skutečnosti postačují k nacenění položky č. 121 položkového rozpočtu.

II.

V průběhu lhůty pro podání nabídek zadavatel našel v zadávací dokumentaci nesrovnalost, kterou si dovoluje prostřednictvím vysvětlení zadávací dokumentace uvést na pravou míru.

Z důvodu administrativní chyby bylo v zadávacích podmínkách uvedeno chybné označení Pravidel pro výběr dodavatelů v OP PIK.

Správné označení Pravidel pro výběr dodavatelů v OP PIK je uvedeno s č.j. MPO 700007/20/61010/61000, platnost od 3. 12. 2020, účinnost od 10. 12. 2020.

V Brně dne 16. 12. 2021

Za zadavatele – PEJSKAR & spol., spol. s r.o.:

Ing. Ivona Peštálová

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci