

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### 1. ZAKÁZKA

Název:	<b>Cyklostezka: Podivín - Kačenárna</b>
--------	---

### 2. ZADAVATEL

Název:	<b>Město Podivín</b>
Sídlo / místo podnikání:	Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín
IČ:	00283495
DIČ:	Plátcí DPH bez zákonného nároku na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu.
Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností:	<b>ALNIO Group s.r.o.</b> Kounicova 284/39, Brno, 602 00, Česká republika IČ: 29305497, DIČ: CZ29305497 www.alnio.cz

### 3. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

<b>Dotaz č. 1</b>	V SO 102 je rozpor mezi rozpočtem a PD. V p.č. 33 je v rozpočtu vrstva AKO 8 modifikovaná ve výkrese C.3 je ovšem tato vrstva z ACO 11 nemodifikovaná a dle TZ je ACO 8 nemodifikovaná. Z jaké asfaltové směsi máme uvažovat obrušnou vrstvu?
<b>Odpověď zadavatele na dotaz č. 1</b>	Bude použita vrstva <b>ACO 8 nemodifikovaná</b> . Přílohou přikládáme opravený slepý položkový rozpočet, ve kterém je již tato položka uvedena správně. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, aby ve svých nabídkách použili opravený položkový rozpočet.
<b>Dotaz č. 2</b>	V SO 103 je rozpor mezi rozpočtem a PD. V p.č. 26 je v rozpočtu vrstva AKO 8 modifikovaná ve výkrese C.3 je ovšem tato vrstva z ACO 11 nemodifikovaná a dle TZ je ACO 8 nemodifikovaná. Z jaké asfaltové směsi máme uvažovat obrušnou vrstvu?
<b>Odpověď zadavatele na dotaz č. 2</b>	Bude použita vrstva <b>ACO 8 nemodifikovaná</b> . Přílohou přikládáme opravený slepý položkový rozpočet, ve kterém je již tato položka uvedena správně. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, aby ve svých nabídkách použili opravený položkový rozpočet.
<b>Dotaz č. 3</b>	V PD je předepsána sanace podloží vrstvou z betonového recyklátu tl. 500 mm. Můžeme uvažovat i s jiným způsobem sanace (vápnění podloží)?

**Odpověď zadavatele na dotaz  
č. 3**

Na základě geologického průzkumu provedeného v blízkosti stavby bylo zjištěno, že vápnění podloží není možné vzhledem k vysokému podílu organických složek v zemině. Není tedy možné uvažovat o jiném způsobu sanace, než jak je uvedeno v projektové dokumentaci.

#### 4. PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

##### **PŮVODNÍ ZNĚNÍ**

Nabídky se podávají v elektronické podobě **výhradně prostřednictvím elektronického nástroje KDV**. Zadavatel nepřijímá nabídky podané v listinné podobě.

Informace o elektronickém nástroji a uživatelské příručce (manuálu) jsou uvedeny v bodě 1.2 této zadávací dokumentace.

**Nabídky musí být podány nejpozději do 23. 03. 2022 do 10:00 hodin.**

Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše. Podáním nabídky se rozumí doručení nabídky zadavateli. Za včasné doručení odpovídá účastník zadávacího řízení. Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky elektronickým nástrojem.

Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný účastník zadávacího řízení.

Zadavatel **nepožaduje**, aby nabídka podaná prostřednictvím elektronického nástroje byla podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V případě, že nabídka účastníka nebude zadavateli doručena ve lhůtě nebo prostřednictvím elektronického nástroje, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

##### **NOVÉ ZNĚNÍ**

Nabídky se podávají v elektronické podobě **výhradně prostřednictvím elektronického nástroje KDV**. Zadavatel nepřijímá nabídky podané v listinné podobě.

Informace o elektronickém nástroji a uživatelské příručce (manuálu) jsou uvedeny v bodě 1.2 této zadávací dokumentace.

**Nabídky musí být podány nejpozději do 30. 03. 2022 do 10:00 hodin.**

Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše. Podáním nabídky se rozumí doručení nabídky zadavateli. Za včasné doručení odpovídá účastník zadávacího řízení. Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky elektronickým nástrojem.

Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný účastník zadávacího řízení.

Zadavatel **nepožaduje**, aby nabídka podaná prostřednictvím elektronického nástroje byla podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V případě, že nabídka účastníka nebude zadavateli doručena ve lhůtě nebo prostřednictvím elektronického nástroje, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

Přílohy:

Příloha č. 1 Aktualizovaný slepý položkový rozpočet

V Brně, dne 18. 03. 2022

**Bc. Dominika Kubešová**

manažerka veřejných zakázek

**ALNIO Group s.r.o.**

**osoba pověřená výkonem zadavatelských činností**

sídlo: Kounicova 284/39, 602 00 Brno

mobil: +420 605 206 643

e-mail: dominika.kubesova@alnio.cz

web: www.alnio.cz