


## KONCEPT SCHEMATU ZAPOJENÍ :



Pozn.: Rozvody provedeny z potrubí plastového PEX s kysl.bariérou nebo více vrstvého AL-PEX při vedení v konstrukcích, z potrubí měděného Supersan s tvarovkami při vedení v podhledu či po povrchu, při dimenzích nad DN32 pak potrubím ocelovým bezešvým s tvarovkami a ochranným dvojitým nátěrem, rozvody budou opatřeny v páteřních vedeních, pod stropem, v podhledu a obv.konstrukcích návlekovou tepelnou izolací o síle dle vyhl.193/2007Sb., schematické zapojení technologie UT a napojení na stávající systém UT bude řešeno dodavatelem vytápění, technická místnost a technologie UT musí splňovat požadavky ČSN, vyhl. a TPG, odkouření a komínové vedení musí splňovat požadavky ČSN 734201: 2010, na systému UT budou instalovány všechny potřebné armatury pro zajištění kompletnosti a funkčnosti soustavy UT, trasy a umístění budou koordinovány dle interiéru a koordinace profesí, nedílnou součástí výkres.dokumentace jsou i technická zpráva a přílohy případné nejasnosti a odchylky od projektu budou řešeny v rámci výstavby s investorem nebo HIPem.



## VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

|  |             |            |               |  |                |
|--|-------------|------------|---------------|--|----------------|
| Projektant   | Ing.Z.Jícha | IČO:       | 47543850      | REVEL s.r.o.<br>stavebně obchodní a montážní společnost<br>Příbram, Dubno 127<br>tel:318541900, 318541904<br>IČO:47 54 38 50 |                |
| Kraj :   | Středočeský | Míst. Ú.   | Milín         | Formátů  | 2*A4           |
| Investor   | Obec Milín  | Vypracoval | Ing.St.Kantor | Datum  | 11/2016        |
| Stavba - Objekt<br>ZÁKLADNÍ ŠKOLA MILÍN-STAV.ÚPRAVY<br>Odborné učebny, bezbariérovost stavby<br>k.ú. Milín, parc.č.235/1, 235/2,235/4-5<br>SO 01 - SKOLA |             |            |               | Účel   | DVZ            |
| Obsah výkr.<br>D1.4. ÚT - Půdorys 1.PP   |             |            |               | Č. zak.  | P-142/16       |
|  |             |            |               | Měřítko<br>1 : 75  | Č. výkr.<br>T3 |