







Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	VÝMĚRA	PODLAHA	STĚNY, STROP
2.01	SCHODIŠTĚ	23,5 m2	LINOLEUM	MALBA
2.02	KUCHÝN S JÍDELNOU	28,1 m2	LINOLEUM	MALBA/SDK PODHLED
2.03	POKOJ	14,1 m2	LINOLEUM	MALBA
2.04	KOUPELNA	3,7 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA/SDK PODHLED
2.05	POKOJ	14,0 m2	LINOLEUM	MALBA
2.06	KOUPELNA	3,6 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA/SDK PODHLED
2.07	ZÁDVEŘÍ	2,9 m2	LINOLEUM	MALBA/SDK PODHLED
2.08	POKOJ	14,4 m2	LINOLEUM	MALBA
2.09	KOUPELNA	3,6 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA/SDK PODHLED
2.10	ZÁDVEŘÍ	3,1 m2	LINOLEUM	MALBA/SDK PODHLED
2.11	POKOJ	13,5 m2	LINOLEUM	MALBA
2.12	KOUPELNA	3,6 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA/SDK PODHLED
2.13	ZÁDVEŘÍ	2,7 m2	LINOLEUM	MALBA/SDK PODHLED
2.14	VLOŽ.PATRO NAD 2.06 A 2.07	6,3 m2	LINOLEUM	MALBA
2.15	VLOŽ.PATRO NAD 2.09 A 2.10	6,5 m2	LINOLEUM	MALBA
2.16	VLOŽ.PATRO NAD 2.06 A 2.07	3,75 m2	LINOLEUM	MALBA
2.17	VLOŽ.PATRO NAD 2.04	3,65 m2	LINOLEUM	MALBA

LEGENDA:

- | | |
|---|---------------------|
|  | PŘÍVODNÍ POTRUBÍ |
|  | ODVODNÍ POTRUBÍ |
|  | STROPNÍ VENTILÁTOR |
|  | NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR |
|  | DIGESTOŘ |

LEGENDA PRVKŮ:

- 1.1 - VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ VP=740 M3/HOD
1.2 - VENTILÁTOR NÁSTRŇNÍ VO=740 M3/HOD
1.3 - FILTRAČNÍ KAZETA D 250
1.4 - ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ D315,9KW
1.5 - UZAVÍRAČÍ KLAPKA D250-SERVOPOHON
1.6 - TLUMIČ HLUKU D 250-900
1.7 - PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE 315/315
1.8 - VÝUSTKA NA KRUH. POTRUBÍ 325X85
VM-1.9-MŘÍŽKA STĚNOVÁ 12.5-200/100

- 2.1 - PLASTOVÁ FASÁDNÍ MŘÍŽKA 200/200
2.2 - VÝFUKOVÁ HLAVICE D 160

- 3.1 - VÝFUKOVÁ HLAVICE D 225
3.2 - VÝFUKOVÁ HLAVICE D 160

- 4.1 - AXIÁLNI VENTILÁTOR D125,VO=50M3/HOD-DOBĚH
4.2 - AXIÁLNI VENTILÁTOR D125,VO=50M3/HOD-DOBĚH,HYDROSTAT
4.3 - VM1-PŘETLAKOVÁ ŽALUZIJOVÁ KLAPKA NA FASÁDU D125
4.4- VÝFUKOVÁ HLAVICE D125

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro stupeň DSP, v případě užití dokumentace pro jiný, než výše uvedený účel, nepřebírá zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody. Rozměry konstrukcí budou ověřeny na stavbě před započatím bouracích prací.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. VLADIMÍR POŠVIC	DESIGN&BUILD S.R.O. BOŘIVOJOVA 73, PRAHA 3 - 130 00 IČ: 242 70 857 DIČ: CZ 242 70 857 MOBIL: 724 900 564 E-MAIL: posvic.vladimir@gmail.com WEB: www.design-build.cz		
INVESTOR:	R-MOSTY, Z.S.			
VYPRACOVAL:	ING. VÁCLAV HOLEČEK, ING.ARCH. JAN HORSKÝ			
KONTROLOVAL:	ING. VLADIMÍR POŠVIC			
MÍSTO STAVBY:	NÁDRAŽNÍ ULICE č.p. 43, MLADÁ BOLESLAV			
NÁZEV ZAKÁZKY:	STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVI			
VZDUCHOTECHNIKA 2.NP		ZAKÁZKA: 2016018		
		STUPEŇ PD: DPS		
		DATUM: 25.9.2018		
		MĚŘÍTKO: 1:50	Č. VÝKRESU: D.1.4.30	Č. PARÉ:
		ODDÍL: D.1.4-TZB		

