

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro stupeň DSP, v případě užití dokumentace pro jiný, než výše uvedený účel, nepřebírá zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody. Rozměry konstrukcí budou ověřeny na stavbě před započítáním bouracích prací.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. VLADIMÍR POŠVIC			
INVESTOR:	R-MOSTY, Z.S.			
VYPRACOVAL:	ING. VÁCLAV HOLEČEK, ING.ARCH. JAN HORSKÝ			
KONTROLOVAL:	ING. VLADIMÍR POŠVIC			
MÍSTO STAVBY:	NÁDRAŽNÍ ULICE č.p. 43, MLADÁ BOLESLAV	ZAKÁZKA:	2016018	
<b>NÁZEV ZAKÁZKY:</b>  <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVI</b>		STUPEŇ PD:	DPS	
		DATUM:	25.9.2018	
		MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:	Č. PARÉ:
<b>KNIHA PRVKŮ-OSVĚTLENÍ</b>		-	D.1.1.39	
		ODDÍL:	D.1.1-ARCH.STAVEBNÍ	

Akce: **Azylový dům Mladá Boleslav**  
Investor: R-Mosty, z.s.  
Rozsah: Prováděcí dokumentace  
  
zpracoval: Ing.arch. Jan Horský  
dne: 3.9.2018  
č.z.: R2018011

POLOŽKA: A

Název: **Svítlidlo stropní přisazené**

Počet kusů: 27

Informace o výrobku: Vestavěný zdroj světla LED.  
Barva světla: teple bílá (2700 kelvinů).  
Lampa dosahuje svítivosti 1000 lumenů, což odpovídá žárovkou  
světlu vydanému klasickou 75W žárovkou.  
Bez regulace světla.  
Instalace vyžaduje napojení na elektrický kabel.

Technické informace: Svítidlo bude obsahovat vestavěné žárovky LED

Materiály a prostředí: Rám: ocel, epoxidový/polyesterový práškový lak  
Stínidlo: Akrylový plast

Poznámka:

Umístění: 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.06, 1.09, 1.10  
2.01, 2.02, 2.03, 2.05, 2.08, 2.11  
3.01, 3.02, 3.03, 3.05, 3.08, 3.11



Akce: **Azylový dům Mladá Boleslav**  
Investor: R-Mosty, z.s.  
Rozsah: Prováděcí dokumentace  
  
zpracoval: Ing.arch. Jan Horský  
dne: 3.9.2018  
č.z.: R2018011

POLOŽKA:

*B*

Název: **Svítlidlo stropní přisazené**  
Počet kusů: 28  
Informace o výrobku: Svítidlo poskytuje rozptýlené světlo.  
Schváleno pro IP44.  
Testováno a schváleno pro použití v koupelně.  
Ke každému svítidlu nutno dodat 3 x LED žárovka E14, 400 lumenů.  
Instalace vyžaduje napojení na elektrický kabel.  
  
Technické informace: Svítidlo bude kompatibilní se žárovkami z energetických tříd A++ až D.  
  
Materiály a prostředí: Stropní deska: ocel, pochromováno  
Stínidlo: Sklo  
  
Poznámka:  
Umístění: 1.05, 1.07, 1.11, 1.09, 1.12  
2.02, 2.04, 2.06, 2.07, 2.09, 2.10, 2.12, 2.13  
3.02, 3.04, 3.06, 3.07, 3.09, 3.10, 3.12, 3.13  
4.03, 4.08, 4.09, 4.10, 4.11



Akce: **Azylový dům Mladá Boleslav**  
Investor: R-Mosty, z.s.  
Rozsah: Prováděcí dokumentace  
  
zpracoval: Ing.arch. Jan Horský  
dne: 3.9.2018  
č.z.: R2018011

POLOŽKA:

C

Název: **Svítlidlo nástěnné přisazené**  
Počet kusů: 12  
Informace o výrobku: Svítlidlo poskytuje rovnoměrné světlo, vhodné do oblasti kolem zrcadla.  
Lze pověsit svisle nebo vodorovně.  
Schváleno pro IP44.  
Vestavěný zdroj světla LED.  
Lampa vydává 200 lumenů, což je přibližně stejné množství, jaké vydává běžná 21 wattová žárovka.  
Bez regulace světla.  
Barva světla: teplá bílá (3000 kelvinů)  
Testováno a schváleno pro použití v koupelně.  
Schváleno pro IP44.

Technické informace: Svítlidlo bude obsahovat vestavěné žárovky LED

Materiály a prostředí: Obal/háček/přípevňovací konzola: ABS plast  
Kryt: ABS plast  
Těleso lampy: hliník, práškový lak  
Stínidlo: polykarbonový plast

Poznámka:

Umístění: 1.07, 1.11  
2.04, 2.06, 2.09, 2.12  
3.04, 3.06, 3.09, 3.12  
4.08, 4.11



Akce: **Azylový dům Mladá Boleslav**  
Investor: R-Mosty, z.s.  
Rozsah: Prováděcí dokumentace  
  
zpracoval: Ing.arch. Jan Horský  
dne: 3.9.2018  
č.z.: R2018011

POLOŽKA:

D

Název: **Svítlidlo nástěnné přisazené**

Počet kusů: 29

Informace o výrobku: Prosklené stínidlo vytváří vyvážené hlavní osvětlení po celé místnosti.  
Testováno a schváleno pro použití v koupelně.  
Ke každému svítidlu nutno dodat 1 x LED žárovka E27, 1000 lumenů  
Instalace vyžaduje napojení na elektrický kabel.  
Testováno a schváleno pro použití v koupelně.  
Schváleno pro IP44.

Technické informace: Svítidlo bude kompatibilní se žárovkami z energetických tříd A++ až D.

Materiály a prostředí: Stínidlo: sklo  
Kryt: nerezavějící ocel

Poznámka:

Umístění: 0.01, 0.02, 0.03  
1.13  
2.01  
3.01  
4.01, 4.04, 4.05, 4.06, 4.09, 4.12



Akce:	<b>Azylový dům Mladá Boleslav</b>
Investor:	R-Mosty, z.s.
Rozsah:	Prováděcí dokumentace
zpracoval:	Ing.arch. Jan Horský
dne:	3.9.2018
č.z.:	R2018011

POLOŽKA: *E*

Název:	<b>Svítlidlo stropní závěsné</b>
Počet kusů:	2
Informace o výrobku:	Poskytuje přímé světlo. Ke každému svítidlu nutno dodat 1 x LED žárovka E27, 400 lumenů
Technické informace:	Svítlidlo bude kompatibilní se žárovkami z energetických tříd A++ až D.
Materiály a prostředí:	Stropní krytka: polypropylenový plast Stínidlo: polypropylenový plast
Poznámka:	
Umístění:	4.02



Akce: **Azylový dům Mladá Boleslav**  
Investor: R-Mosty, z.s.  
Rozsah: Prováděcí dokumentace  
  
zpracoval: Ing.arch. Jan Horský  
dne: 3.9.2018  
č.z.: R2018011

POLOŽKA:

*F*

Název: **Reflektor s pohybovým čidlem**  
Počet kusů: 3  
Informace o výrobku: Venkovní reflektor  
Výkon LED 10W  
Světelný tok 700lm  
Napětí 230V  
Stupeň krytí IP65 - vhodné do exteriéru  
Vyzařovací úhel 120 stupňů.  
  
Technické informace: Chromatičnost světla 6000K.  
  
Materiály a prostředí: Materiál: hliník/sklo  
Barva: černá  
Difuzor: čirý  
  
Poznámka:  
Umístění: před hlavním vstupem  
před vstupem do suterénu  
před bytem správce



Akce: **Azylový dům Mladá Boleslav**  
Investor: R-Mosty, z.s.  
Rozsah: Prováděcí dokumentace  
  
zpracoval: Ing.arch. Jan Horský  
dne: 3.9.2018  
č.z.: R2018011

POLOŽKA: G

Název: **Nouzové osvětlení**  
Počet kusů: 15  
Informace o výrobku: Nástěnné ploché nouzové svítidlo s piktogramem. 8W/1 hod.  
Subtilní hranaté svítidlo.  
Vstupní napětí 220 - 240V  
Max. výkon 2W  
Napájení 3,6V, NiCD 800mAh  
Stupeň krytí IP20  
Typ zdroje 15xLED  
Výdrž baterie až 3 hodiny.  
Životnost: 3000 hodin.

Technické informace: Chromatičnost světla 6000K.

Materiály a prostředí: Materiál: plast  
Barevnost: bílá/zelená

Poznámka:  
Umístění: 1.pp  
1.np  
2.np  
3.np  
4.np

