



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno
Oddělení stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno

Ev. č. : HSBM-73-1-2334/1-OPST-2016

Brno 12. 10. 2016
Výtisk číslo: 1
Počet listů: 1
Přílohy: 1/PD

Ing. Arch. Kateřina Horáková
Jugoslávská 632/75
613 00 Brno

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: por. Ing. Andrea Jonášová, komisař, ☎: 950 639 113, e-mail: andrea.jonasova@firebrno.cz

Název stavby: Domov pro osoby se zdravotním postižením a dostavba denního stacionáře pro spoluobčany s mentálním a kombinovaným postižením - 2. etapa
Místo stavby: Brno, Královo Pole, Božetěchova 11/15, 612 00, p.č. 555, 556
Stavebník: Ruka pro život o.p.s., Praha, Kobylisy, Rajmonova 1199/4, 182 00
Projektant PBŘ, číslo ČKAIT: Nerudová Jitka, Ing., ČKAIT 1001967
PBŘ ze dne, zpracovatel PBŘ: červenec 2016
Předložený druh dokumentace: Změna stavby před dokončením k ev.č. HSBM-73-1-211/1-OPST-2013

Jedná se o 2. etapu výstavby budovy "Domova pro osoby se zdravotním postižením a denní stacionář pro spoluobčany s mentálním a kombinovaným postižením". Předmětem změny stavby před dokončením je prostor 1.PP a 4.NP. Do úrovně 2.NP se změnou stavby nezasahuje, ve 3.NP došlo oproti dokumentaci ke stavebnímu povolení ke snížení počtu lůžek na 6. Prostory ve 2.NP a ve 3.NP jsou posuzovány jako ústav sociální péče podle ČSN 73 0835. V suterénu jsou navrženy tři požární úseky (rehabilitace, keramická dílna a zbývajících prostory). V prostoru půdy (4.NP) budou vytvořeny dva požární úseky pro zázemí personálu (kanceláře, sklady, denní místnost a jeden byt). Případné dodatečné zateplení objektu musí být z minerální izolace. Evakuace probíhá přirozeně větranou částečně chráněnou únikovou cestou s navrženým nouzovým osvětlením, hadicovým systémem.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil v rozsahu požární bezpečnostního řešení (dále jen „PBŘ“) výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 12. 9. 2016. K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

závazné souhlasné stanovisko.

Odůvodnění

Posuzovaná dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením §41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č.221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

Pro ověření způsobilosti stavby a technických zařízení z hlediska požární ochrany požadujeme doložit platné doklady v souladu s ustanovením § 46 odst. 5 vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci (zejména doklad o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách provozuschopnosti včetně dokladů potvrzujících oprávnění k montáži a doklady potvrzující použití konstrukcí a výrobků s požadovanými vlastnostmi z hlediska požární bezpečnosti).

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru si ponecháváme jeden výtisk PBŘ ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

HZS Jihomoravského kraje
úsek prevence a CNP
614 00 Brno, Zubatého 1
pracoviště Štefánikova 32

plk. Ing. Václav Špera, vrchní rada
náměstek ředitele pro úsek prevence a CNP
HZS Jihomoravského kraje