



## LEGENDA POTRUBÍ

- VSTUP CHLADIVA
- VÝSTUP CHLADIVA
- TOPNÉ POTRUBÍ OTOPNÝCH TĚLES – tv = 55 °C
- VRATNÉ POTRUBÍ OTOPNÝCH TĚLES – tv = 49 °C
- EXPANZNÍ POTRUBÍ
- PŘEDNASTAVENÍ RADIÁTOROVÉHO VENTILU
- TERMOSTATICKÝ INTEGROVANÝ VENTIL S TERMOHLAVICÍ
- ROHOVÉ ŠROUBENÍ H VENTIL
- ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI
8	PŘEDSÍŇ WC
9	WC
10	HYGIENICKÁ MÍSTNOST
11	KANCELAŘ
12	CHODBA
13	KANCELAŘ
14	KANCELAŘ

## ULOŽENÍ POTRUBÍ

PRŮMĚR POTRUBÍ DN ( mm )	15 x 1	18 x 1	22 x 1	28 x 1	35 x 1
VZDALENOST ULOŽENÍ ( m )	1,25	1,50	2,0	2,25	2,50

△

t = 6 °C (55/49°C ) – OTOPNÁ TĚLESA

## VÝPIS POZIC

Č. POZ. NÁZEV POZICE	POČ. KS
1 TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH – VODA, TOPNÝ VÝKON 6,7 kW A-7/W55	1
2 VNITŘNÍ JEDNOTKA – HYDRAULICKÁ STANICE	1
3 AKUMULAČNÍ ZASOBNIK, OBJEM 100 l	1
4 TLAKOVÁ EXPANZNÍ OBJEM 25 l, TLAK 6 bar	1

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SPOLPROJEKT SDRUŽENÍ PROJEKTANTŮ JIRÁSKOVA 839, 767 01 KROMĚŘÍŽ MOBIL : 603217062
ING. OTA ŠKRABAL	BOHUSLAV ŘÍPA	
KRAJ: ZLINSKÝ	MÍSTNÍ ÚŘAD: BRĚST	
INVESTOR: MARWEL s.r.o., ZÁŘÍČÍ 121, 768 11 ZÁŘÍČÍ		
MÍSTO STAVBY: PLUČSKO		
AKCE : VYTÁPĚNÍ OBJEKTU SO - 04 VE FIRMĚ MARWEL s.r.o., ZÁŘÍČÍ D 1.4.a - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB		DATUM: 7/2019
		FORMÁT: 3 A4
		ZAK.Č.: 362019
		STUPEŇ: DPS
		MĚŘÍTKO: 1 : 50
OBSAH: PŮDORYS VYTÁPĚNÍ		Č. VÝKRESU: ČÁST D