

Elektroměr
čtyřkvadrantní

↔

kWh

Hlavní jistič

100A/3p/B

HDD REGULACE

L N

RR1 RR2 RR3 NT

Hlavní vypínač
100A/3p/B

STÁVAJÍCÍ VÝVODY

80A/3p/B

Hlavní vypínač
80A/3p/B

Svoděč
T1+T2

OPV10/3
2A gG1

U-f Guard
U-FU/230/230VAC
Síťová ochrana

OPV10
2A gG1

Elektroměr výroby
Úředně ověřený
kWh

25A/3p/B


16/3p/B

32/3p/B

←

CYKY - J
3x1,5

INV 3	INV 2	INV 1
CYKY - J	CYKY - J	CYKY - J
5x10	5x6	5x16

 <p>Wilsonova 368 539 01 Hlinsko Česká republika</p>	ČÍSLO PROJEKTU: 001-2018	NÁZEV VÝKRESU: Přehledové schéma část 2	STUPEŇ PD: PRO STAVEBNÍ ÚŘAD		
	PROJEKT: FVE 44, 46 kWp B.D.H. Kovo s.r.o.		MĚŘÍTKO: N	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	
	INVESTOR: B. D. H. Kovo s.r.o.	ČÍSLO VÝKRESU: D. 2. 2.	FORMÁT: A3	PROJEKTANT:	VÝTIS ČÍSLO
	MÍSTO STAVBY: Náchodská 33, 541 03 Trutnov		DATUM: 11 / 2018		