



**POZNÁMKY**

!!!POLOHY VENKOVNÍCH JEDNOTEK JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘI MONTÁŽI NUTNO PROVĚŘIT SPRÁVNOU POZICI A ZKOORDINOVAT S NÁPOJENÍM NA VNITŘNÍ JEDNOTKY!!!

Napájení venkovních jednotek bude ponecháno stávající.  
Napájení vnitřních jednotek bude z venkovní jednotky (stávající).  
Venkovní jednotky budou umístěny na konzolách místo stávajících jednotek.  
Vnitřní jednotky budou umístěny místo stávajících jednotek.  
Ovládání jednotek bude pomocí IR dálkových ovladačů.  
Odvod kondenzátu budou ponechány ze stávajících jednotek.  
Chladivové Cu potrubí bude ponecháno stávající. U venkovních jednotek bude potrubí přezisolováno popř. upraveno.

Vypracoval: Bc. Stýblo Jaromír	Proj. projektant Bc. Stýblo Jaromír	Kontroloval: Pálka Miroslav	<div> TZpro, s.r.o. Drnovice 718, 683 04 IČ: 03760588 DIČ: CZ03760588</div>
Investor: MAUTING s.r.o., Mikulovská 362, 619 42 Valtice			
Akce:  Výměna klimatizací v administrativní budově			
Obsah:  Půdorys 2.NP			
			č. zakázky
			datum červenec 2019
			stupeň PD DSP
			Měřítko 1:50
			č. PARÉ