


| Číslo místnosti | Popis místnosti | Plocha místnosti | Světla výška | Objem místnosti | Výpočtová teplota interiéru |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| [ - ]           | [ - ]           | A [m²]           | s.v. [m]     | O [m³]          | t <sub>e</sub> [°C]         |
| VCHOD 255       |                 |                  |              |                 |                             |
| 2.01.01         | chodba → KK     | 8,9              | 2,300        | 20,5            | 20                          |
| 2.01.02         | WC              | 1,4              | 2,550        | 3,6             | 20                          |
| 2.01.03         | koupelna        | 4,0              | 2,550        | 10,2            | 24                          |
| 2.01.04         | pokoj           | 10,5             | 2,550        | 26,8            | 20                          |
| 2.01.05         | pokoj           | 18,4             | 2,550        | 46,9            | 20                          |
| 2.01.06         | pokoj           | 15,0             | 2,550        | 38,3            | 20                          |
| Σ BYT 2.01      |                 | 58,2             |              | 146,2           |                             |
| 2.02.01         | chodba          | 8,8              | 2,300        | 20,2            | 20                          |
| 2.02.02         | WC              | 1,6              | 2,550        | 4,1             | 20                          |
| 2.02.03         | koupelna        | 4,0              | 2,550        | 10,2            | 24                          |
| 2.02.04         | kuchyně         | 10,3             | 2,550        | 26,3            | 20                          |
| 2.02.05         | pokoj           | 18,4             | 2,550        | 46,9            | 20                          |
| 2.02.06         | pokoj           | 15,0             | 2,550        | 38,3            | 20                          |
| Σ BYT 2.02      |                 | 58,1             |              | 146,0           |                             |

- LEGENDA:
- POTRUBÍ SÁNÍ VZDUCHU (ODA)
  - POTRUBÍ VÝFUKU VZDUCHU (EHA)
  - POTRUBÍ PŘÍVODU VZDUCHU (SUP)
  - POTRUBÍ ODVODU VZDUCHU (ETA)
  - TLUMIČ HLUKU
  - TEPELNÁ IZOLACE
  - MNOŽSTVÍ PŘÍVADĚNÉHO VZDUCHU m³/h  
MNOŽSTVÍ ODVADĚNÉHO VZDUCHU m³/h
  - OVLADAČ VĚTRÁNÍ
  - PODHLÉD - ZAJISTÍ STAVBA
  - REVIZNÍ OTVOR - ZAJISTÍ STAVBA



|                 |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|
| NÁZEV STAVBY:   | SÍDLIŠTĚ MILÍN - BLOK X                            |  | <br>GREEN ENERGY<br>PROJEKCE ◦ REALIZACE ◦ SERVIS |
| INVESTOR:       | OBEC MILÍN<br>11.KVĚTNA Č.P.27,MILÍN               |  |  |
| MÍSTO STAVBY:   | UL.MÍROVÁ 252, 253, 254, 255;K.Ú. MILÍN            |  | ZAKÁZKA Č. 16139   |
| PROFESE   ÚČEL: | VZDUCHOTECHNIKA   DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY | DATUM:   | 08/2017  |
| VYPRACOVAL:     | ING. TEREZA SNÁŠELOVÁ                              | ZOOP. PROJEKTANT: ING. JIŘÍ ŠÍMA (ČKAIT - 0301410) | FORMÁT: ISO A3.2 (3×A4)  |
| OBSAH:          | 255 - PŮDORYS 2NP                                  |  | MĚŘÍTKO: 1:50  |
|                 |  |  | VÝKRES Č. ÚT-04  |