


Číslo místnosti	Popis místnosti	Plocha místnosti	Světla výška	Objem místnosti	Vypočtová teplota interiéru	Teplotná ztráta vstřáním	Teplotná ztráta prostupem	Teplotná ztráta celkem
[-]	[-]	A [m²]	s.v. [m]	O [m³]	θ _{int,i} [°C]	Φ _{v,i} [W]	Φ _{p,i} [W]	Φ _{H,i} [W]
VCHOD 253								
1.06.01	chodba + KK	9,3	2,400	22,3	20	0	82	82
1.06.02	WC	1,5	2,650	4,0	20	0	87	87
1.06.03	koupelna	3,7	2,650	9,8	24	0	3	3
1.06.04	pokoj	10,6	2,650	28,1	20	40	128	168
1.06.05	pokoj	18,5	2,650	49,0	20	40	304	344
1.06.06	pokoj	13,9	2,650	36,8	20	40	197	237
Σ BYT 1.06		57,5		150,1		120	801	921
1.07.01	chodba	8,8	2,400	21,1	20	0	79	79
1.07.02	WC	1,2	2,650	3,2	24	0	100	100
1.07.03	koupelna	3,8	2,650	10,1	20	0	0	0
1.07.04	kuchyně	10,2	2,650	27,0	20	0	129	129
1.07.05	pokoj	18,3	2,650	48,5	20	61	226	287
1.07.06	pokoj	13,9	2,650	36,8	20	61	193	254
Σ BYT 1.07		56,2		147		122	727	849
VCHOD 252								
1.08.01	chodba + KK	8,8	2,400	21,1	20	0	80	80
1.08.02	WC	1,5	2,650	4,0	20	0	87	87
1.08.03	koupelna	3,8	2,650	10,1	24	0	3	3
1.08.04	pokoj	11,3	2,650	29,9	20	40	131	171
1.08.05	pokoj	19,3	2,650	51,1	20	40	227	267
1.08.06	pokoj	14,4	2,650	38,2	20	40	169	209
Σ BYT 1.08		59,1		154,4		120	697	817
1.09.01	chodba + KK	9,1	2,400	21,8	20	0	80	80
1.09.02	WC	1,5	2,650	4,0	20	0	88	88
1.09.03	koupelna	3,8	2,650	10,1	24	0	3	3
1.09.04	pokoj	10,5	2,650	27,8	20	40	219	259
1.09.05	pokoj	18,2	2,650	48,2	20	40	305	345
1.09.06	pokoj	14,4	2,650	38,2	20	40	164	204
Σ BYT 1.09		57,5		150		120	859	979

LEGENDA:

— PŘÍVOD (45 °C)

- - - ZPÁTEČKA (30 °C)



NÁZEV STAVBY:		SÍDLIŠTĚ MILÍN-BLOK X	
INVESTOR:		OBEC MILÍN 11.KVĚTNA Č.P.27,MILÍN	
MÍSTO STAVBY:		U MEDVÍDKŮ 222,223,224;K.Ú. MILÍN	
PROJEKCE ÚČEL:		VYTÁPĚNÍ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
VYPRACOVAL:		ING. KRISTÝNA CIGÁNKOVÁ	
OBSAH:		253 252 - 1NP	
ZODP. PROJEKTANT:		ING. JIŘÍ ŠÍMA PH.D. (ČKAIT - 0301410)	
FORMÁT:		ISO A3.1 (4×A4)	
MĚŘÍTKO:		1:50	
VÝKRES Č.:		UT-10	

