


Číslo místnosti	Popis místnosti	Plocha místnosti	Světlná výška	Objem místnosti	Výpočtová teplota interiéru	Tepelná ztráta větráním	Tepelná ztráta prostupem	Tepelná ztráta celkem
[-]	[-]	A [m²]	s.v. [m]	O [m³]	θ _{int,i} [°C]	Φ _{V,i} [W]	Φ _{T,i} [W]	Φ _{HL,i} [W]
VCHOD 253								
0.01.01	chodba	3,0	2,400	7,2	20	0	31	31
0.01.02	koupelna + WC	3,0	2,650	8,0	24	0	95	95
0.01.03	kuchyň	7,3	2,650	19,3	20	0	206	206
0.01.04	pokoj	17,7	2,650	46,9	20	61	421	482
Σ BYT 0.01		31,0		81,4		61	753,0	814
0.02.01	chodba	2,8	2,400	6,7	20	0	29	29
0.02.02	koupelna + WC	3,1	2,650	8,2	24	0	80	80
0.02.03	kuchyň	7,4	2,650	19,6	20	61	201	262
0.02.04	pokoj	17,5	2,650	46,4	20	61	443	504
Σ BYT 0.02		30,8		80,9		122	753	875

LEGENDA:

— PŘÍVOD (45 °C)

— ZPÁTEČKA (30 °C)



NAZEV STAVBY:		SÍDLIŠTĚ MILÍN-BLOK X	
INVESTOR:		OBEC MILÍN 11.KVĚTNA Č.P.27,MILÍN	
MÍSTO STAVBY:		U MEDVÍDKŮ 222,223,224;K.Ú. MILÍN	
PROFESÍ ÚČEL:		VYTÁPĚNÍ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
VYPRACOVAL:		ING. KRISTÝNA CIGÁNKOVÁ	
OBSAH:		253 252 - 1PP	
ZODP. PROJEKTANT:		ING. JIŘÍ ŠÍMA PH.D. (ČKAIT - 0301410)	
FORMÁT:		ISO A3.1 (4×A4)	
MĚŘÍTKO:		1:50	
VÝKRES Č.:		UT-09	

