

# INDIKÁTORY PRO HODNOCENÍ IROP

BD Školní 249-251, Milín 262 31

ODHADOVANÉ ROČNÍ SNÍŽENÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ			
<b>Stávající stav</b>			
Energonositel	Celková primární energie	Emisní faktor CO <sub>2</sub>	Hmotnost emisí CO <sub>2</sub> /rok
	GJ	kg/GJ	t/rok
Zemní plyn	990,328	55,4	54,590
Hnědé uhlí	387,324	99,1	36,465
Elektřina	297,565	281	83,616
<b>Celkem</b>	<b>1675,217</b>		<b>174,670</b>
<b>Navrhovaný stav</b>			
Energonositel	Celková primární energie	Emisní faktor CO <sub>2</sub>	Hmotnost emisí CO <sub>2</sub> /rok
	GJ	kg/GJ	t/rok
Elektřina	79,7436	281	22,408
Zemní plyn	250,157	55,4	13,789
<b>Celkem</b>	<b>329,900</b>		<b>36,197</b>
<b>Snížení emisí skleníkových plynů</b>		<b>138,473 t/rok</b>	

POČET DOMÁCNOSTÍ S LÉPE KLASIFIKOVANOU SPOTŘEBOU ENERGIE	
	klasifikace
Stávající stav	G
Navrhovaný stav	B
<b>Počet domácností s lepší klasifikovanou spotřebou energie</b>	
<b>13</b>	

POČET DOMÁCNOSTÍ SE SNÍŽENOU SPOTŘEBOU ENERGIE BEZ ZLEPŠENÍ KLASIFIKACE SPOTŘEBY ENERGIE	
	klasifikace
Stávající stav	G
Navrhovaný stav	B
<b>Počet domácností se sníženou spotřebou energie bez zlepšení klasifikace spotřeby energie</b>	
<b>0</b>	

VÝROBA TEPLA Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ		
<b>Navrhovaný stav</b> Jako zdroj tepla na vytápění a ohřev teplé vody je navržen plynový kondenzační		
Dílčí dodané energie	MWh/rok	GJ/rok
Vytápění	0	0,000
Ohřev teplé vody	0	0,000
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SNÍŽENÍ KONEČNÉ SPOTŘEBY ENERGIE U PODPOŘENÝCH SUBJEKTŮ		
Celková spotřeba energie		
	MWh/rok	GJ/rok
Stávající stav	373,722	1345,399
Navrhovaný stav	70,093	252,335
<b>Úspora</b>	<b>303,629</b>	<b>1093,064</b>

MNOŽSTVÍ EMISÍ PRIMÁRNÍCH ČÁSTIC A PREKURZORŮ SEKUNDÁRNÍCH			
Stávající stav			
<b>Hnědé uhlí</b>			
výhřevnost	17,18	MJ/kg	
Množství energie	107,59	MWh/rok	
Obsah popela Ap	16,6	hm. %	
Obsah síry As	1,67	hm. %	
Emisní faktor TZL	31,54	kg/t	
Emisní faktor SO2	31,73	kg/t	
Emisní faktor Nox	3	kg/t	
Množství paliva	22,545	t	
Podíl PM10 na TZL	0,4	-	
EZ = (1 x PM10)+ (0,88 x Nox) + (0,54 x SO2)			0,730 t/rok
<b>Zemní plyn</b>			
výhřevnost	33,48	MJ/m3	
Množství energie	275,091	MWh/rok	
Obsah popela Ap	0	mg/m <sup>3</sup>	
Obsah síry As	0	mg/m <sup>3</sup>	
Emisní faktor TZL	20	kg/10 <sup>6</sup> m3	
Emisní faktor SO2	9,6	kg/10 <sup>6</sup> m3	
Emisní faktor Nox	1600	kg/10 <sup>6</sup> m3	
Množství paliva	29579,7	m3	
Podíl PM10 na TZL	1	-	
EZ = (1 x PM10)+ (0,88 x Nox) + (0,54 x SO2)			0,0006 t/rok

Navrhovaný stav			
<b>Zemní plyn</b>			
výhřevnost	33,48	MJ/kg	
Množství energie	69,488	MWh/rok	
Obsah popela Ap	0	mg/m <sup>3</sup>	
Obsah síry As	0	mg/m <sup>3</sup>	
Emisní faktor TZL	20	kg/10 <sup>6</sup> m <sup>3</sup>	
Emisní faktor SO2	9,6	kg/10 <sup>6</sup> m <sup>3</sup>	
Emisní faktor Nox	1600	kg/10 <sup>6</sup> m <sup>3</sup>	
Množství paliva	7471,8	m <sup>3</sup>	
Podíl PM10 na TZL	1	-	
EZ = (1 x PM10)+ (0,88 x Nox) + (0,54 x SO2)			0,011 t/rok

POČET DOMÁCNOSTÍ, U KTERÝCH DOŠLO KE ZMĚNĚ ZDROJE ENERGIE	
Stávající decentrální zdroje tepla na vytápění spalující hnědé uhlí a elektrické zdroje budou vyměněny za centrální plynový kotel	
Počet domácností, u kterých došlo ke změně zdroje energie	13