



### LEGENDA HROMOSVODU

- JT5,5 Jímací tyč AlMgSi, l = 5500 mm, Ø 40/18 mm  
Stojan SJ  
6x betonový podstavec PB 19  
3x podložka gumová PB 19  
3x spojovací tyč TS  
1x objímka jímací tyče OJ  
3x očnice lanová 3 mm  
6x lanová svorka LS 5  
3x napínací šroub NS 6  
10 m lanko nerezové Ø 3 mm
- JT4,0 Jímací tyč AlMgSi, l = 4000 mm, Ø 40/18 mm  
Stojan SJ  
3x betonový podstavec PB 19  
3x podložka gumová PB 19  
1x objímka jímací tyče OJ  
3x očnice lanová 3 mm  
6x lanová svorka LS 5  
3x napínací šroub NS 6  
10 m lanko nerezové Ø 3 mm
- SU Svorka universální



Jiří Dydovič  
**ADES**  
projekt elektro NN  
Na Pískách 68, 162 00 Praha 6  
tel./fax: 222 232 367  
mobil: +420 604 936 110

Rozvodná síť: 3 PE/N ~ 50 Hz, 400/230V, TN-C-S

VEDKA s.r.o			Kundratka 17, Praha 8		<div><div>Jiří Dydovič projekce elektro NN Na Pískách 23, 160 00 Praha 6 mobil: +420 604 936 110 mail: dyda@volny.cz</div></div>			
VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT ČÁSTI	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZMĚNA-ÚPRAVA-DATUM  03/2020					
J.DYDOVIČ	J.DYDOVIČ							
INVESTOR Obec Roztoky, Roztoky 128, 270 23 Křivoklát			MĚŘÍTKO	FORMÁT	DATUM	STUPEŇ		
STAVBA Stavební úpravy a rekonstrukce školní kuchyně ROZTOKY			1:50	2A4	03/2020	DPS		
			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO					
NÁZEV HROMOSVOD			ČÁST DOKUMENTACE			Č.VÝKRESU		
			ELEKTRO NN			11		