



Poznámka:

- Před demontáží střešní konstrukce je nutné zabezpečit náhradní napájení pro zařízení a rozvaděče, které mají zůstat v provozu i po zrušení původního hlavního rozvaděče a během stavebních úprav SO2 a SO3. Demontážní práce jsou zahrnuty v jiném projektu.
- Podružné rozvaděče v SO2-3 budou napájeny z nového rozvaděče RMS2, podružné rozvaděče ostatních objektů budou napájeny z nového RH, který je součástí SO8.
- Svorkovnice ochranného pospojování MOP budou přizpůsobeny ke stávajícímu uzemnění budovy.
- Demontována bude vnitřní světelná elektroinstalace SO2-3, včetně svítidel, fixovaných ke stropní konstrukci, a elektroinstalace pro napájení technologie v dotčeném prostoru.
- Zachována nebo nahrazena bude elektroinstalace v prostorách sousedních SO a administrativních prostor (jiný projekt).
- Po nastavení stropní konstrukce a novém zastřešení SO2 a SO3 budou v nezbytném rozsahu doplněny nosné konstrukce kabelových vedení, uložených v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2
- Nová, resp. obnovená elektroinstalace ve skladových prostorách v utěsněné soustavě bude uložena v kabelových žlabech, případně ve vkladacích lištách nebo trubkových chráničcích.
- Svítidla hlavního a pochůzkového osvětlení budou upevněna ke stropní konstrukci.
- Zásuvková elektroinstalace v prostorách kanceláří SO2-3 bude uložena převážně v parapetních kanálech, společných i pro datové rozvody (jiný projekt)
- Přesné osazení zásuvek v parapetních kanálech kanceláří upesní investor před zahájením elektromontáže.

Základní údaje :

Napětová soustava : 3+NPE, AC 50Hz, 230/400V, TN-CS

Ochranná opatření dle ČSN 33 2000-4-41ed.2 a norem souvisejících :
Základní ochrana - izolaci živých částí a krytím
Ochrana při poruše - ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje
Doplňková ochrana - proudovým chráničem

Elektroinstalace provedena kabely CYKY, uloženými dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2.

VYPRACOVAL Jiří Skalický		VEDOUcí PROJEKTANT Ing. Josef Motl	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Petr Sedaj
MÍSTO VYSTAVBY Lanškroun		INVESTOR STĚPA s.r.o. Lanškroun Sázavská 995 563 01 Lanškroun	
STAVBA STĚPA Lanškroun Stavební úpravy objektu č.p. 995, SO2-SO3		ZAKÁZKA 20003	
OBSAH Silnoproudá elektroinstalace 1.NP - část A		DATUM 2/2020	
		STUPEŇ DPS	
		MĚŘÍTKO 1 : 50	
		ČÍSLO VÝKRESU E2	