


PŮDORYS 1.NP



LEGENDA

- ROZVADĚČ
- ELEKTROKOTEL REJNOK 12KW
- DATOVÝ ROZVADĚČ (RACK)
- TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA
- ELEKTROPROPOJKA 63A
- DATOVÁ ZÁSUVKA
- KABELOVÉ ROZVODY
- DATOVÉ ROZVODY
- ZEMNÍCI PÁSEK FeZn 30x4


Ochrana před úrazem elektrickým proudem:
Dle ČSN 33 20000-4-41 ed.2 - samočinným odpojením od zdroje, ochranným pospojováním

Napětová soustava:
Silové obvody: 3+N+PE 400/230V ~ 50 Hz síť TN-S
Jmenovité napětí ovládacích obvodů: 24 V AC/DC

Poznámka:
Kancelářské kontejnery jsou dodávány včetně vnitřní elektroinstalace (zásuvkové rozvody, světelné rozvody)

IPOLT CZ, s.r.o., STROJÍRENSKÁ 260, 15521 PRAHA 5, IČ 61683175			 INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ tel: 257 219 017, mobil: 603 180 499 email: info@ipolt.cz, www.ipolt.cz
Změna - datum	Provedl	Odpovědná osoba	
HIP	ING. IPOLT		
Vypracoval	Schválil	Kontroloval	
ING. JANATA	ING. IPOLT	ING. BORECKÝ	
Odpovědná osoba	ING. BORECKÝ		
Akce	CENTRUM PRŮMYSLového ZPRACOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU MLADÁ BOLESLAV PROJEKT K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ		
Stavba	I. STAVBA - AREÁL ZPRACOVÁNÍ		
Objekt	SO 04 - SOCIÁLNĚ PROVOZNÍ BUDOVA		
Investor	COMPAG Mladá Boleslav, s.r.o.		
Zakázkové číslo	11 07 09	Archivní číslo	11 07 09
Datum	2012 - ŘÍJEN	Stupeň projektu	výběrové řízení
Číslo výkresu	F.4.2.2.	Měřítko	1:50
Obsah			
ELEKTROINSTALACE PŮDORYS 1. NP			
Tento dokument je závazným součástí zpracované projektu a nesmí být bez jeho souhlasu kopírován ani jinak rozšiřován.			

PŮDORYS 2.NP



LEGENDA

- ROZVADĚČ
- ELEKTROKOTEL REJNOK 12KW
- ELEKTROPROPOJKA 63A
- SOUHRANOVÝ SPINÁČ
- KABELOVÉ ROZVODY
- DATOVÁ ZÁSUVKA

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:
Dle ČSN 33 20000-4-41 ed.2 - samočinným odpojením od zdroje, ochranným pospojováním

Napětová soustava:
Silové obvody: 3+N+PE 400/230V ~ 50 Hz síť TN-S
Jmenovité napětí ovládacích obvodů: 24 V AC/DC

IPOLT CZ, s.r.o., STROJÍRENSKÁ 260, 15521 PRAHA 5, IČ 61683175			 INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ tel: 257 219 017, mobil: 603 180 499 email: info@ipolt.cz, www.ipolt.cz
Změna - datum	Provedl	Odpovědná osoba	
HIP	ING. IPOLT		
Vypracoval	Schválil	Kontroloval	
ING. JANATA	ING. IPOLT	ING. BORECKÝ	
Odpovědná osoba	ING. BORECKÝ		
Akce	CENTRUM PRŮMYSLového ZPRACOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU MLADÁ BOLESLAV PROJEKT K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ		
Stavba	I. STAVBA - AREÁL ZPRACOVÁNÍ		
Objekt	SO 04 - SOCIÁLNĚ PROVOZNÍ BUDOVA		
Investor	COMPAG Mladá Boleslav, s.r.o.		
Zakázkové číslo	11 07 09	Archivní číslo	11 07 09
Datum	2012 - ŘÍJEN	Stupeň projektu	výběrové řízení
Číslo výkresu	F.4.2.3.	Měřítko	1:50
Obsah			
ELEKTROINSTALACE PŮDORYS 2. NP			
Tento dokument je závazným součástí zpracované projektu a nesmí být bez jeho souhlasu kopírován ani jinak rozšiřován.			