Výkres vytvořil program profil,
KATASTRY
ČÍSLO PARCELY–NÁZEV ULICE
DRUH POVRCHU
VZDÁLENOSTI ŠACHET
OZNAČENÍ ŠACHET

Repov_S

20.60	7.30	16.00	4.20
Nadrz	S1	S2	S3

SMĚROVÉ POMĚRY

S–1

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN

MĚŘÍTKA 1:500/100

Stoka S



KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	211.45	211.36	211.53	211.63	211.70	211.83	211.87
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	1.94	1.74	1.85	1.92	1.91	1.89	1.88
KÓTA DNA POTRUBÍ	209.51	209.62	209.68	209.71	209.79	209.95	209.99
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	211.38	211.46	211.50	211.51	211.53	211.57	211.58
SROVNÁVACÍ ROVINA	201						
STANIČENÍ [km/m]	0.0	11.50	17.10	20.60	27.90	43.90	48.10

PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN200–Kamenina–48.10
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	10.0–48.10
ULOŽENÍ	beton
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	33.31–1.06
NÁVRHOVÝ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	

Výkres vytvořil program profil,
KATASTRY
ČÍSLO PARCELY–NÁZEV ULICE
DRUH POVRCHU
VZDÁLENOSTI ŠACHET
OZNAČENÍ ŠACHET

Repov_S1

20.00	21.90	29.10
S1	S4	S5	S6

SMĚROVÉ POMĚRY

S S1–1

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN

MĚŘÍTKA 1:500/100

Stoka S1



KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	211.63	211.50	211.43	211.47	211.50	211.64	211.72	211.72	211.76	211.76
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	1.92	1.63	1.50	1.51	1.51	1.55	1.57	1.57	1.58	1.29
KÓTA DNA POTRUBÍ	209.71	209.87	209.93	209.96	209.98	210.09	210.15	210.15	210.18	210.47
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	211.51	211.59	211.64	211.66	211.67	211.75	211.97	211.99	212.09	212.32
SROVNÁVACÍ ROVINA	199									
STANIČENÍ [km/m]	0.0	11.10	17.40	20.00	22.30	32.80	38.80	39.30	41.90	71.00

PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN200–Kamenina–71.00
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	10.0–71.00
ULOŽENÍ	beton
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	33.31–1.06
NÁVRHOVÝ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	

Výkres vytvořil program profil,
KATASTRY
ČÍSLO PARCELY–NÁZEV ULICE
DRUH POVRCHU
VZDÁLENOSTI ŠACHET
OZNAČENÍ ŠACHET

Repov_S1–1

42.00
S4	S7

SMĚROVÉ POMĚRY

S1

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN

MĚŘÍTKA 1:500/100

Stoka S1-1



KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	211.47	211.47	211.59	211.62	211.72	211.75	211.80	211.89
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	1.51	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46
KÓTA DNA POTRUBÍ	209.96	210.01	210.13	210.16	210.27	210.29	210.34	210.43
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	211.66	211.66	211.69	211.70	211.73	211.74	211.75	211.75
SROVNÁVACÍ ROVINA	199							
STANIČENÍ [km/m]	0.0	11.90	15.50	25.70	28.30	33.20	42.00

PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN200–Kamenina–42.00
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	10.0–42.00
ULOŽENÍ	beton
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	33.31–1.06
NÁVRHOVÝ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	

ČISTOPIS
14 -11- 2012

IPOLT CZ, s.r.o., STROJÍRENSKÁ 260, 15521 PRAHA 5, IČ 61683175

Změna - datum	Provedl	Odpovědná osoba

IPOLT® INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
tel.: 257 219 017, mobil: 603 189 499
mail: ipolt@ipolt.cz, www.ipolt.cz

ingutis spol. s r.o.
ČSN EN ISO 9001:2001
kancelář: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice
telefon: 233 322 469, 224 354 363, 224 353 852
fax: 233 332 823 E-mail: ingutis@ingutis.cz

HIP	ING. Milan IPOLT		
Vypracoval	Kontroloval		
ING. KOLDA	ING. Jan SOCHŮREK		
Odpovědná osoba	ING. Jan SOCHŮREK	Zakázka číslo	P-729.00

Akce	**CENTRUM PRŮMYSLOVÉHO ZPRACOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU MLADÁ BOLESLAV PROJEKT K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ**		
Stavba	**I. STAVBA - AREÁL ZPRACOVÁNÍ**		
objekt	**F.12. SO 12 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE**		
Investor	COMPAG Mladá Boleslav, s.r.o.,Vančurova 569, 293 01		
Zakázkové číslo	11 07 09	Archivní číslo	11 07 09
Datum	2012 - ŘÍJEN	Stupeň projektu	VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Číslo výkresu	F.12.3	Měřítko	1:500/100

Obsah

PODÉLNÝ PROFIL - Splašková kanalizace Stoky S, S1, S1-1

Tento dokument je duševním vlastnictvím zpracovatele projektu a nesmí být bez jeho souhlasu kopírován ani jinak rozšiřován.

U:___VODA___\Projekty\P729_00_COMPAG_M..Boleslav___Sprava\Podel\Podelnaky.dwg (Stoka_S_S1-1)