


Legenda místností:

Č.	Účel	Plocha M <sup>2</sup>	S.V. M
114	PŘEDSÍŇ S UMYVADLEM	6,09	2,90
115	WC	1,16	2,90
116	WC	1,16	2,90
117	VÝLEVKA	1,14	2,90
118	WC	1,14	2,90
119	PŘEDSÍŇ S UMYVADLEM	3,72	2,90
120	SPRCHY	6,92	2,90
121	ŠATNA	24,06	2,90
122	SKLAD ÚKLID. POTŘEB	4,27	
123	VÝDEJNÍ SKLAD hala 02	8,32	2,90
124	TECHNICKÁ MÍSTNOST	10,42	2,90
125	VÝDEJNÍ SKLAD hala 03	5,46	2,90
126	WC	1,65	2,90
127	PŘEDSÍŇ	6,05	2,90
217	ŠATNA	14,47	2,90
218	CHODBA	4,03	2,90
219	ŠATNA	24,67	2,90
220	UMÝVÁRNA	22,33	2,90

Legenda místností - výpočet:

Název	Minimální hodnota	Průměrná hodnota	Maximální hodnota	Rovnoměrnost
5.1 - 1.21 ŠATNA				
Normálová osvětlenost	254 lx	310 / 200 lx	395 lx	0,82 / 0,4
Činitel oslnění UGR	17,4	18,7	19,9 / 25,0	
5.2 - 2.19 ŠATNA				
Normálová osvětlenost	191 lx	269 / 200 lx	389 lx	0,71 / 0,4
5.3 - 2.17 ŠATNA				
Normálová osvětlenost	127 lx	215 / 200 lx	336 lx	0,59 / 0,4

VYPRACOVAL Radomil Coufal		ODP.PROJ.PROFESE Mgr.E.Coufalová	KONTROLOVAL Mgr.E.Coufalová	ODP.PROJ.STAVBY KAP atelier	C&C PROJEKT s.r.o. Zahrádní 252 Klaštárec nad Ohří IČO 250 47 418 1777 631 814			
OKRES: Ústecký			OBEC: 43001 Chomutov					
INVESTOR: rt steel s.r.o.Lipská 4696, 43001 Chomutov								
Sniženi energetické náročnosti průmyslového objektu hala 2 parc.č.2119/11 a 2119/12 k.ú.:Chomutov Silnoproudá elektrotechnika					FORMAT		3 A4	
					DATUM		23.01.2019	
					STUPEN		DPS	
					MERITKO		1:50	
					ZAK.CISLO: 281118			
Výpočet osvětlení - vestavba 05					ARCHIVNI CISLO		C.VYKRESU	
					281118		D.1.4.28	