


2.11



Legenda místností:

Č.	Účel	Plocha M <sup>2</sup>	S.V. M
110	VÝDEJNÍ SKLAD HALA 02	61,93	3,10
111	VÝDEJNÍ SKLAD HALA 02	30,36	3,10
207	MISTROVNA*3	21,92	2,90
208	MISTROVNA*3	21,87	2,90
209	KUCHYNKA	27,76	2,90
210	MISTROVNA*3	20,20	2,90
211	PODESTA	27,38	2,90

Legenda místností - výpočet:

Název	Minimální hodnota	Průměrná hodnota	Maximální hodnota	Rovnoměrnost
4.1 - 1.10 VÝDEJNÍ SKLAD HALA 02				
Normálová osvětlenost	390 lx	442 / 300 lx	506 lx	0,88 / 0,6
Činitel oslnění UGR	19,4	20,6	22,0 / 25,0	
4.2 - 1.11 VÝDEJNÍ SKLAD HALA 02				
Normálová osvětlenost	235 lx	388 / 300 lx	475 lx	0,61 / 0,6
Činitel oslnění UGR	18,9	20,5	22,0 / 25,0	
4.3 - 2.07 MISTROVNA				
Normálová osvětlenost	267 lx	350 / 300 lx	456 lx	0,76 / 0,4
Činitel oslnění UGR	16,5	18,3	19,0 / 19,0	
4.4 - 2.08 MISTROVNA				
Normálová osvětlenost	275 lx	358 / 300 lx	450 lx	0,77 / 0,4
Činitel oslnění UGR	17,3	18,3	18,9 / 19,0	
4.5 - 2.09 KUCHYNKA				
Normálová osvětlenost	229 lx	312 / 100 lx	412 lx	0,73 / 0,4
Činitel oslnění UGR	20,8	21,5	22,1 / 22,0	
4.6 - 2.08 MISTROVNA				
Normálová osvětlenost	313 lx	390 / 300 lx	464 lx	0,8 / 0,4
Činitel oslnění UGR	16,4	17,9	19,0 / 19,0	

VYPRACOVAL Radomil Coufal	ODP.PROJ.PROFESE Mgr.E.Coufalová	KONTRLOVAL Mgr.E.Coufalová	ODP.PROJ.STAVBY KAP atelier	C&C PROJEKT s.r.o. Zahradní 252 Klášterec nad Ohří ICO 250 47 418 T:777 631 814	C&C
OKRES: Ústecký				OBEC: 43001 Chomutov	
INVESTOR: rt steel s.r.o,Lipská 4696, 43001 Chomutov					
Snížení energetické náročnosti průmyslového objektu hala 2 parc.č.2119/11 a 2119/12 k.ú.:Chomutov Silnoproudá elektrotechnika				FORMAT	3 A4
				DATUM	22.01.2019
				STUPEN	DPS
				MERITKO	1:50
Výpočet osvětlení - vestavba 3				ZAK.CISLO: 281118	
				ARCHIVNI CISLO	C.VYKRESU
				281118	D.1.4.27