



Legenda místností:

| Č. | Účel | Plocha M ² | S.V. M |
|-------------|-----------|--------------------------|-----------|
| VESTAVBA 02 | | | |
| 301 | SCHODIŠTĚ | 21,33 | 2,80 |
| 302 | WC | 1,83 | 2,80 |
| 303 | PŘEDSÍN | 2,01 | 2,80 |
| 304 | PŘEDSÍN | 3,02 | 2,80 |
| 305 | PISOÁR | 1,70 | 2,80 |
| 306 | WC | 3,17 | 2,80 |
| 307 | | 7,19 | 2,80 |
| 308 | | 5,78 | 2,80 |
| 309 | KANCELÁŘ | 31,90 | 2,80 |
| 310 | KANCELÁŘ | 18,01 | 2,80 |
| 311 | CHODBA | 21,02 | 2,80 |
| 312 | CHODBA | 24,97 | 2,80 |
| 313 | KANCELÁŘ | 31,20 | 2,80 |
| 314 | KANCELÁŘ | 18,50 | 2,80 |
| 315 | KANCELÁŘ | 24,83 | 2,80 |

Legenda místností - výpočet:

| Název | Minimální hodnota | Průměrná hodnota | Maximální hodnota | Rovnoměrnost |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 2.1 - 3. 09 KANCELÁŘ | 446 lx | 588 / 500 lx | 683 lx | 0,76 / 0,6 |
| Normálová osvětlenost | 15,9 | 16,7 | 17,9 / 19,0 | |
| Číselní osvětlení UGR | 0,7 / 1,5 % | 2,5 % | 9,0 % | 0,075 |
| 2.3 - 3. 10 KANCELÁŘ | 363 lx | 379 / 500 lx | 845 lx | 0,63 / 0,6 |
| Normálová osvětlenost | 14,8 | 16,4 | 18,2 / 19,0 | |
| Číselní osvětlení UGR | 0,3 / 1,5 % | 2,5 % | 9,3 % | 0,036 |
| 2.2 - 3. 13 KANCELÁŘ | 407 lx | 564 / 500 lx | 699 lx | 0,72 / 0,6 |
| Normálová osvětlenost | 15,7 | 17,0 | 18,9 / 19,0 | |
| Číselní osvětlení UGR | 0,7 / 1,5 % | 3,1 % | 9,0 % | 0,073 |
| 2.4 - 3. 14 KANCELÁŘ | 449 lx | 651 / 500 lx | 883 lx | 0,69 / 0,6 |
| Normálová osvětlenost | 15,7 | 16,5 | 18,0 / 19,0 | |
| Číselní osvětlení UGR | 0,7 / 1,5 % | 2,5 % | 8,8 % | 0,074 |
| 2.5 - 3. 15 KANCELÁŘ | 336 lx | 504 / 500 lx | 704 lx | 0,67 / 0,6 |
| Normálová osvětlenost | 16,2 | 17,3 | 18,7 / 19,0 | |
| Číselní osvětlení UGR | 0,3 / 1,5 % | 1,8 % | 7,0 % | 0,047 |

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|-----|
| VYPRACOVAL Radomír Coufal | ODP.PROJ.PROFESE Mgr.E.Coufalová | KONTROLOVAL Mgr.E.Coufalová | ODP.PROJ.STAVBY KAP atelier | C&C PROJEKT s.r.o. Čestmír 222 250 250 214 15 1 777 631 914 | C&C |
| OKRES: Ústecký | | | | | |
| INVESTOR: rt staveb s.r.o.Lipká 4696, 43001 Chomutov | | | | | |
| Snížení energetické náročnosti průmyslového objektu hala 2 parc.č.2119/11 a 2119/12 k.ú.:Chomutov Sinoproudá elektrotechnika | | | | | |
| Výpočet osvětlení 3.NP - vestavba 2 | | | | | |
| FORMAT 5 A4 | | | | | |
| DATUM 22.01.2019 | | | | | |
| STUPEN DPS | | | | | |
| MERITKO 1:50 | | | | | |
| ZAK.CÍSLO: 281118 | | | | | |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO 281118 | | | | | |
| C.VYKRESU D.1.4.26 | | | | | |