

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN	NÁZEV	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKY
1.01	EXPEDIČNÍ SKLAD	263,50 m²	Beton. mazanina	vápenno. cem. omítka + vápenný štuk		
1.02	VÝROBNÍ HALA	374,50 m²	Beton. mazanina	vápenno. cem. omítka + vápenný štuk		
1.03	VÝROBNÍ HALA	1022,40 m²	Beton. mazanina	vápenno. cem. omítka + vápenný štuk		
1.04	DÍLNA	28,20 m²	Beton. mazanina	vápenno. cem. omítka + vápenný štuk		
1.05	EL. ROZVODNA	113,10 m²	Beton. mazanina	vápenno. cem. omítka + vápenný štuk		
1.06	SKLAD	57,60 m²	Beton. mazanina	vápenno. cem. omítka + vápenný štuk		
1.07	SKLAD KAPALIN	81,70 m²	Beton. mazanina	vápenno. cem. omítka + vápenný štuk		
1.08	KANCELÁŘ	8,40 m²	Keram. dlažba	vápenno. cem. omítka + vápenný štuk	vápenno. cem. omítka + vápenný štuk	
1.09	ZÁDVEŘÍ	7,70 m²	Keram. dlažba	vápenno. cem. omítka + vápenný štuk	vápenno. cem. omítka + vápenný štuk	
1.10	CHODBA	20,60 m²	Keram. dlažba	vápenno. cem. omítka + vápenný štuk	vápenno. cem. omítka + vápenný štuk	
1.11	ŠATNA	21,00 m²	podlahová PVC	vápenno. cem. omítka + vápenný štuk	vápenno. cem. omítka + vápenný štuk	
1.12	ŠATNA	13,90 m²	podlahová PVC	vápenno. cem. omítka + vápenný štuk	vápenno. cem. omítka + vápenný štuk	
1.13	ARCHIV	11,80 m²	podlahová PVC	vápenno. cem. omítka + vápenný štuk	vápenno. cem. omítka + vápenný štuk	
1.14	ŠATNA	10,50 m²	podlahová PVC	vápenno. cem. omítka + vápenný štuk	vápenno. cem. omítka + vápenný štuk	
1.15	DENNÍ MÍSTNOST	12,35 m²	podlahová PVC	vápenno. cem. omítka + vápenný štuk	vápenno. cem. omítka + vápenný štuk	
1.16	WC	1,40 m²	Keram. dlažba	keram. obklad v + 1800 mm	vápenno. cem. omítka + vápenný štuk	
1.17	PŘEDSÍŇ	4,70 m²	Keram. dlažba	keram. obklad v + 1800 mm	vápenno. cem. omítka + vápenný štuk	
1.18	ÚKLID	1,30 m²	Keram. dlažba	keram. obklad v + 1800 mm	vápenno. cem. omítka + vápenný štuk	
1.19	PŘEDSÍŇ	4,60 m²	Keram. dlažba	keram. obklad v + 1800 mm	vápenno. cem. omítka + vápenný štuk	
1.20	WC	1,40 m²	Keram. dlažba	keram. obklad v + 1800 mm	vápenno. cem. omítka + vápenný štuk	
1.21	SKLAD	6,70 m²	Keram. dlažba	vápenno. cem. omítka + vápenný štuk	vápenno. cem. omítka + vápenný štuk	

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z DUTINOVÝCH CIHEL tl. 300 mm ZDĚNÝCH NA VAPENOCEMENTOVOU MALTU
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH tl. 150 mm ZDĚNÝCH NA VAPENOCEMENTOVOU MALTU
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE
- NOVĚ NAVRŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH LAMELA tl. 120 mm
- NOVĚ NAVRŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE EPS 70F tl. 120 mm
- NOVĚ NAVRŽENÉ ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC tl. 300 mm ZDĚNÝCH NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTU

POZNÁMKY:

OBVODOVÉ STĚNY BUDOU PO CELÉ DÉLCE ZATEPLENO POMOCÍ KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU S TEPELNOU IZOLACÍ Z EPS PŘÍPADNĚ MINERÁLNÍ VATY tl. 120 mm, NA VRSTVU TEPELNÉ IZOLACE BUDE PROVEDENA NOVÁ STĚRKOVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA. SOKL/OBVODOVÝ ČÁRU BUDE ZATEPLENÁ POMOCÍ XPS tl. 100 mm. ZATEPLENÍ SOKLU BUDE PROVEDENO OD ÚROVNĚ STÁVAJÍCÍHO TERÉNU.
OTVOROVÉ VÝPLNĚ BUDOU PLASTOVÉ S ZASKLENÍM SE ZDVOJENÝM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM. OKNA ZŮSTANOU ZAMĚSTNANCI BUDOU ROVNĚŽ PROVEDENA JAKO PLASTOVÁ ZDVOJENÁ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM. VSTUPNÍ DVEŘE DO ZÁZEMÍ BUDOU PROVEDENY JAKO PLASTOVÉ PŘÍPADNĚ JAKO HLINÍKOVÉ S PLNOU IZOLAČNÍ VÝPLNÍ. VRATA SE SYSTÉMOVÉ PLASTOVÉ S AUTOMATICKÝM OVLÁDÁNÍM. VRATA JSOU OPATŘENA ZÁMKEM PROTI NEOPRÁVNĚNÉMU OTEVŘENÍ. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ BUDE ZAJIŠTĚNO NOVÝMI ROZVODY NN. NOVÁ ELEKTRICKÁ INSTALACE BUDE PROVEDENA JAKO SKRYTÁ. ROZVODY BUDOU PROVEDENY V PLASTOVÝCH KANÁLECH. PŘÍPADNÉ JAKO KŘEŽOVÁ. PLOCHOVÁ A VLOŽENOU TEPELNOU IZOLACI. NOVÁ VLOŽENÁ VRATA BUDOU PROVEDENA JAKO SEKCIOVÁ PRUMYSLOVÁ SE ZVÝŠENÝM LAMELAMI. PŘÍPADNĚ JAKO KŘEŽOVÁ. PLOCHOVÁ S VLOŽENOU TEPELNOU IZOLACI. V MÍSTĚ DOTČENÝCH PRŮCHYTU SVĚTLOU BUDE PROVEDENA NOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE Z PŘÍHRADOVÝCH HŘÍHLU. KONSTRUKCE BUDE Z VNITŘNÍ STRANY OHRAŇENA PODHLEDEM Z DESEK FERMACELL. Z HORNÍ STRANY BUDE KONSTRUKCE ZAKLOPENA POMOCÍ DESEK OSB.
NOVÁ STŘECHA BUDE PROVEDENA JAKO PLOCHÁ S MINIMÁLNÍM SKLONEM 2°. NA VRSTVU TEPELNÉ IZOLACE BUDE PROVEDENA NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Z PVC STŘEŠNÍ FOLIE. SOUČÁSTÍ VYNĚDÍ STŘEŠNÍ KRYTINY BUDE I PROVEDENÍ NOVÉHO BLESKOSVODU. STÁVAJÍCÍ VYVODY VZDUCHOTECHNIKY BUDOU ZACHOVÁNY.

0.000 = úroveň stávající podlahy 1.NP

Vypracoval:	Ing. Martin Novák	Ing. Novák Martin	
Zodp. projektant:	Ing. Martin Novák	Hradec nad/adr.:275	
Investor:	REPOS spol. s r. o., Ve Stromkách 371, 252 42 Vestec	530 02 Hradec Králové	
Umístění stavby:	p.č. 4962/5 a p.č 4962/4 k.ú. Želeč	tel: 721 972 [illegible]	
Stupeň:	Zastavění obvodového pláště výrobního objektu	e-mail: Martin.Novak@email.cz	
Profese:	Architektonické stavební řešení	Datum:	Měřítko:
Název:	Půdorys 1.NP - nový stav	1:50	D 1.1.7