



LEGENDA:

- ____ jímací vedení AlMgSi d 8mm
- ____ střeška -na podpěrách, na atice
- základový zemnič FeZn30x4
- 1 Ⓞ číslo svodu
- 1 Ⓞ místo napojení na zemnič
- jímač na hřebenáci 1m

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: BLAHOŠLAV VÁVRA		ELEKTOPROJEKCE	
VYPRACOVAL: BLAHOŠLAV VÁVRA		BLAHOŠLAV VÁVRA,	
INVESTOR: REPON spol. s.r.o., Ve Stromkách 371, 252 42 Veselec		ALDIS Elišdno nábřeží 375,	
AKCE: Zateplení obvodového pláště výrobního objektu		500 02 HRADEC KRÁLOVÉ	
UMÍSTĚNÍ: p.č 4992/5 a p.č 4992/4 k.ú. Žatec		mobil : 797 685 477	
ČÁST: D.1.4. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		E-mail : blahoslav.vavra@seznam.cz	
VÝKRES: ZEMNĚNÍ + BLESKOSVOD		IČO : 656 89 640	
STUPEŇ:	DSP	Č. VÝKRESU: Č. PARÉ:	
DATUM:	05/2020		
FORMÁT:	A3		
MĚŘÍTKO:	1:250		
EL-04			