



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.m.	NÁZEV	PLOCHA m ²	PODLAHA
0.01	SCHODIŠTĚ	11,4	KER. DLAŽBA
0.02	KOTELNA	10,28	KER. DLAŽBA
0.03	UČEBNA - ZUŠ	19,09	VINYL
0.04	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,8	KER. DLAŽBA
0.05	CHODBA	5,3	KER. DLAŽBA
0.06	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	10,15	KER. DLAŽBA
0.07	UČEBNA - ZUŠ	8,8	VINYL
0.08	UČEBNA - ZUŠ	32,59	VINYL
0.09	UČEBNA - ZUŠ	13,17	VINYL

Pozn.: Rozvody provedeny z potrubí kruhového a čtyřhr.pozinkového potrubí sk.I s tvarovkami provedení těsné s vedením dle popisu,při vedení chlad.vzduchu v temper.prostoru a při vedení upraveného vzduchu v chlad.prostředí bude potrubí opatřeno tepelnou izolací (min.vata s AL folií nebo oplechováním), v odlišných požárních úsecích bude izolace s protipož.atestem, protihlukově budou opatřena potrubí od zdrojů hluku až k tlumičům včetně, při páteřním vedení chladicího a topného vzduchu bude provedena minim.tepel.izolace pro zamezení ztráty teploty vzduchu, na patách stoupaček a v požadovaných místech bude proveden odvod kondenzátu(označ.O.K.) do kanalizace, vyústění bude řešeno dle požad.stav.-arch.části, v požadovaných místech bude proveden nátěr potrubí dle vzorníku RAL a viditelné elementy budou řešeny s kvalitní povrchovou úpravou a s barevným řešením povrchu dle architekt.požadavku(např. v barvě klempíř.prvků apod.), případná požár. opatření na systému VZT rozvodů budou splňovat požadavky profese PBŘ a dalších dotčených profesí, prostupy budou protipožárně utěsněny, prostupy staveb.kcemi, umístění VZT a trasy budou koordinovány na stavbě dle konstrukčního řešení, interiéř.řešení a koordinace profesí, mezi hlukově odlišnými prostory budou osazeny zvukoizolační elementy. Nedílnou součástí výkresové dokumentace je i technická zpráva a přílohy.

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE			
Zodp. Projektant:	Ing. Z.Jícha	Kraj:	Středočeský
Vypracoval:	Ing. M.Havřík, Ph.D.	Míst. ú.:	Milín
Kontroloval:	Ing. S.Kantor	Investor:	Obec Milín
Stavba - projekt:		REVEL s.r.o stavebně obchodné a montážní společnost Dubno 127, ulice Evropská tel: 318 541 900 IČO: 47 54 38 50	
REVITALIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY V MILÍNĚ Školní, č.p. 248, 262 31 Milín		Formát:	3A 4
		Datum:	01/2020
		Účel:	DPS
		Č. zakázky:	P-003-20
Obsah výkresu:		Měřítko:	Č.výkresu:
D.1.4 - Půdorys 1.PP - Vzduchotechnika		1:50	VZT1