


LEGENDA ZTI:

KANALIZACE
POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
VODOVOD
ROZVOD PITNÉ VODY (PWC)
ROZVOD TUV (PWH)
ROZVOD ŠEDÉ VODY NA SPLACHOVÁNÍ



DOPOUŠTĚNÍ SYSTÉMU U.T.
UZAVÍRACÍ VENTIL DN 15, ZPĚTNÝ VENTIL DN 15
DLE ČSN EN 1717

LEGENDA:

UZ UMYVADLO ZAVEŠENÉ
WC ZÁCHODOVÁ MÍSA ZAVEŠENÁ
WCZ-I ZÁCHODOVÁ MÍSA ZAVEŠENÁ
TUV OHŘEV TUV
B BIDET
VP PODLAHOVÁ VPUST
V VÝLEVKA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Ozn. M. | Funkce místnosti | Plocha | Výška místnosti (m) | |
|------------|------------------|--------|---------------------|------------|
| | | (m2) | ke stropu | k podhledu |

| | | | | |
|-------|---------------------------------|-------|-----------|-------|
| 0.01 | SCHODIŠTĚ | 11,4 | - | - |
| 0.02 | KOTELNA | 10,28 | 2,730 | - |
| 0.03 | UČEBNA ZUŠ | 19,1 | 2,730 | 2,640 |
| 0.04 | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST | 2,8 | 1,10-2,73 | - |
| 0.05 | CHODBA | 5,3 | 2,730 | 2,400 |
| 0.06a | HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ - UČITEL | 3,0 | 2,730 | 2,400 |
| 0.06b | HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ - DÍVKY | 2,8 | 2,730 | 2,400 |
| 0.06c | HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ - CHLAPCI | 3,0 | 2,730 | 2,400 |
| 0.06d | HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ - INVALIDNÍ | 2,6 | 2,730 | 2,400 |
| 0.07 | KABINET | 5,6 | 2,730 | - |
| 0.08 | UČEBNA ZUŠ | 32,59 | 2,730 | 2,600 |
| 0.09 | UČEBNA ZUŠ | 13,17 | 2,730 | 2,640 |

NÁZEV AKCE:
REVITALIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY V MILÍNĚ
ŠKOLNÍ, č.p. 248, 262 31 MILÍN

MÍSTO STAVBY:
Školní 248, 262 31 Milín, parc.č. 236, kú Milín

STAVEBNÍK:
Obec Milín, 11. května 27, 26231 Milín

VYPRACOVAL:
Tomáš Srbek tel.: 775 067 535
11.května 352, 262 31 Milín e-mail.: tomas.srbek@goprojekt.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
JM CONSTRUCTION, s.r.o
Ing. Jaroslav Mezera
Březohorská 253, Příbram 7, 261 01
IČO: 034 93 954
č. aut.: 0011008
e-mail.: xmezeraj@seznam.cz
tel.: 725 393 983

STUPEŇ: PD PRO PROVEDENÍ STAVBY
ČÍSLO ZAKÁZKY:


PROJEKTOVÁ ČÁST:
D.1.4.c - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

OBSAH:
VODOVOD
ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.4.c - 01
DATUM: 09.2020
MĚŘITKO: 1:50
ČÍSLO PARE:

Vodoměrná sestava závitových vodoměrů

L - VYNECHANÁ DÉLKA PRO MONTÁŽ VODOMĚRŮ
pro vodoměr DN 25 + G2 - 4,0 m (střed - 1000 mm)
pro vodoměr DN 25 + G2 - 0,3 m (střed - 175 mm)
pro vodoměr DN 25 + G2 - 10 m (střed - 300 mm)
pro vodoměr DN 40 + G2 - 10 m (střed - 300 mm)

* PŘEVLEČNÁ MATICE 1" pro připojení vodoměru G2 - 4,0 m (střed - 1000 mm)
6,4" pro připojení vodoměru G2 - 0,3 a 10 m (střed - 175 mm)
2" pro připojení vodoměru G2 - 10 m (střed - 300 mm)



! Vodoměr musí být osazen ve vodorovné poloze !

TV - ZÁVĚSNÝ ELEKTRICKÝ ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ - TLAKOVÝ, SVISLÝ, OBJEM 80, 2,2kW/230V
uzavírací ventil DN20, pojist. ventil se zpětnou klapkou DN20-6barů, včetně teplotních čidel, armatur a příslušenství