



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Revitalizace školní družiny Milín
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_64.html
Identifikace projektů	název projektu „Revitalizace školní družiny v Milíně – energetické úspory – 5.1.a - zateplení“, registrační číslo projektu <i>dosud nebylo přiděleno</i>, (dále jen „projekt 1“), název projektu „Revitalizace školní družiny v Milíně – energetické úspory – 5.1.b - rekuperace“, registrační číslo projektu <i>dosud nebylo přiděleno</i>, (dále jen „projekt 2“) a název projektu „Vybudování odborné učebny v ZŠ Milín“, registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016000 (dále jen „projekt 3“)

Název zadavatele:	Obec Milín
Sídlo zadavatele:	11. května 27, 262 31 Milín
Zastoupen:	Ing. Pavel Nekl, starosta
IČO:	00242730
DIČ:	CZ00242730

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Roman Bielak
Telefon:	+420 731 193 745
E-mail:	bielak@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.



I.

Dne 23. 2. 2021 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu prací arch. stavebního řešení část ze stavby 15 je položka „č. 63 – Sanace ŽB římsy ...“. Tato položka je agregovaná s měrnou jednotkou „ks“ a nejde tak objektivně ocenit – není výpočet výkazu výměr, specifikace prací jen obecně. Položka neodpovídá Vyhl. 169/2016 Sb.

Žádáme o doplnění specifikace prací s výkazem výměr.

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Jedná se o sanaci podstřešní betonové římsy, jejíž poškození je odhadováno na 50 % celkové délky říms, která je cca 160 bm. Sanace se bude týkat cca 80 bm římsy. Průměrné vyložení římsy je cca 400 mm od roviny fasády. Sanace je popsána technické zprávě.

Dotaz č. 2:

Položka č. 179 – „kompletní provedení ocelového přístřešku o rozměru cca 10,2x2,7x2,5m“. Ve výkazu zámečnických konstrukcí není žádný výrobek pod označením ZX.

Žádáme o vysvětlení, kde je výkresová dokumentace tohoto přístřešku a doplnění výkazu prací tak, aby položka splňovala ustanovení § 6 a 7, Vyhl.169/2016 Sb.

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel poskytuje jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávacích podmínek výkres výrobku ZX s výkazem prvků.

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 – Zámečnický výrobek ZX

V Brně dne 26. 2. 2021

Za zadavatele – Obec Milín:

Ing. Roman Bielak

TENDERA partners, s.r.o.

Na základě plné moci