

SPIS Č.: OŽP 8976/2020/Rep
Č.J.: OŽP 85172/20 – SPIS 8976/2020/Rep

VYŘIZUJE: Ing. Soňa Řepová
TELEFON: 568 896 319
E-MAIL: sona.repova@trebic.cz

DATUM: 7.12.2020

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst.2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dále jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve vodoprávním řízení posoudil žádost, kterou dne 17.7.2020 podal

Obec Radkovice u Hrotovic, IČ 00290297, Radkovice u Hrotovic 13, 675 59
Radkovice u Hrotovic

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

I. vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona k nakládání s vodami, tj. k vypouštění odpadních vod po předčištění na čistírně odpadních vod do vod povrchových – do vodního toku Mazný potok, číselný identifikátor vodního toku 10200164 , číslo hydrologického pořadí 4-16-03--0330, v Kraji Vysočina, obec Radkovice u Petrovic, číselný identifikátor katastrálního území 738042, katastrální území Radkovice u Hrotovic, na pozemku p.č. st. p. 146, parc. č. 40/2, 41/2, 42/2, 67, 140, 153/1, 205/1, 205/17, 426/3, 428/1, 432/37, 432/76, 442/33, 443, 445/2, 530/5, 530/20, 531/15, 580/28, 580/30, 607/2, 607/4, 617, 618, 1057, 1060, 1065/1, 1069, 1071/1, 1073, 1075/1, 1075/5, 1076/2, 1077, 1080/1, 1094/2, 1095/1, 1096 , hydrogeologický rajon 6550 - Krystalinikum v povodí Jihlavy, v tomto rozsahu:

./2

Úřední hodiny
Po 08:00 – 17:00 hod.
Út 08:00 – 14:00 hod.
St 08:00 – 17:00 hod.
Čt 08:00 – 14:00 hod.
Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., Třebíč
Č. ú.: 329711/0100
IČ: 002 90 629
DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100
epodatelna@trebic.cz
www.trebic.cz
ID datové schránky: 6pub8mc

pro období zkušební i trvalého provozu v tomto rozsahu:

množství vypouštěných odpadních vod pro zkušební i trvalý provoz:

množství vypouštěných odpadních vod:

Průměrné povolené	:	1,02 l/s
Maximální povolené	:	3,5 l/s
Maximální povolené	:	2650 m ³ /měs.
Roční povolené	:	19 890 m ³ /rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští	:	12 měsíců
Velikost zdroje znečištění v EO	:	400 EO

a jakost vypouštěných odpadních vod:

přípustné hodnoty znečištění vypouštěných odpadních vod po dobu zkušební provozu:

- roční bilance

ukazatel

BSK ₅	0,59 t/rok
CHSK _{Cr}	2,19 t/rok
NL	0,73 t/rok
P _{celk}	0,040 t/rok

- hodnoty koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách:

ukazatel	„p“	„m“
BSK ₅	40 mg/l	80 mg/l
CHSK _{Cr}	150 mg/l	220 mg/l
NL	50 mg/l	80 mg/l
P _{celk}	prům. 3 mg/l	11 mg/l

přípustné hodnoty znečištění vypouštěných odpadních vod po dobu trvalého provozu:

- roční bilance

ukazatel

BSK ₅	0,48 t/rok
CHSK _{Cr}	1,61 t/rok
NL	0,58 t/rok
P _{celk}	0,040 t/rok

- hodnoty koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách:

ukazatel	„p“	„m“
BSK ₅	30 mg/l	50 mg/l
CHSK _{Cr}	110 mg/l	170 mg/l
NL	40 mg/l	60 mg/l
P _{celk}	prům. 3 mg/l	8 mg/l

hodnota **p**: přípustná hodnota koncentrací pro rozборы směsných vzorků vypouštěných odpadních vod

hodnota **m**: maximálně přípustná hodnota koncentrací pro rozборы směsných vzorků vypouštěných odpadních vod, hodnota **m** nesmí být překročena

Hodnoty jednotlivých limitů jsou dodrženy, jestliže:

- přípustná koncentrace „p“ vypuštěného znečištění vyjádření v mg/l a stanovená dvouhodinovým směsným vzorkem odebraném v kterémkoli odběrovém dni nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok a nepřekročí 3 ze 4 přípustnou hodnotu „p“ v mg/l.
- maximální koncentrace „m“ vypuštěného znečištění vyjádřená v mg/l a stanovené ve dvouhodinovém směsném vzorku odebraném v kterémkoli odběrovém dni nepřekročí stanovenou maximální hodnotu „m“ v mg/l
- povolené množství vypouštěných odpadních vod bude dodrženo, pokud měsíční nebo roční objem zjištěný jako součin času a průměrného množství za sledované období nepřekročí měsíční ani roční povolené množství.

II. stanovuje podmínky

podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů, **pro nakládání s vodami**:

1. K ověření funkčnosti a vlastností provedené čistírny odpadních vod bude vodoprávní úřad požádán o zkušební provoz.
2. Po skončení zkušební provozu bude vypracováno vyhodnocení výsledků zkušební provozu.
3. Kontrolu jakosti vypouštěných odpadních vod v době zkušební provozu se stanovuje provádět rozbor vzorku typu A, tj. dvouhodinových směsných vzorků odebíraných na přítoku (v místě čerpací stanice) i na odtoku z čistírny odpadních vod – měrná šachta opatřená měrným žlabem a ultrazvukovou sondou. Vzorky budou získány sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Četnost odběru vzorků se stanovuje 1 x měsíčně. Odběry nebudou prováděny za neobvyklých situací jako při silných deštích nebo povodních.
4. Pro kontrolu jakosti vypouštěných odpadních vod v době trvalého provozu se stanovuje provádět rozbor vzorku typu A, tj. dvouhodinových směsných vzorků odebíraných na odtoku z čistírny odpadních vod – měrná šachta opatřená měrným žlabem a ultrazvukovou sondou. Vzorky budou získány sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Četnost odběru vzorků se stanovuje 4 x ročně, tj. 1 x za 3 měsíce. Získávání směsných vzorků vypouštěných odpadních vod musí být rovnoměrně rozloženo v průběhu celého roku a odběry nebudou prováděny za neobvyklých situací jako při silných deštích nebo povodních.

5. Odběry a rozborů ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání (oprávněná laboratoř) uvedené v seznamu, který zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ČR ve svém Věstníku.
6. V době zkušebního provozu bude žadatel v souladu s tímto vodoprávním rozhodnutím měřit objem vypouštěných odpadních vod průtokoměrem na odtoku z ČOV (měrný žlab s ultrazvukovou sondou). Výsledky měření objemu vypouštěných odpadních vod budou pravidelně zaznamenány do provozního deníku.
7. V době trvalého provozu bude žadatel v souladu s tímto vodoprávním rozhodnutím měřit objem vypouštěných odpadních vod průtokoměrem na odtoku z ČOV (měrný žlab s ultrazvukovou sondou). Výsledky měření objemu vypouštěných odpadních vod budou pravidelně zaznamenány do provozního deníku. Dále bude minimálně 1 x ročně prováděn rozbor kalu vyprodukovaného v provozu čistírny odpadních vod.
8. Platnost povolení k nakládání s vodami podle výše uvedených limitů se stanovuje následovně:
 - Pro zkušební provoz : **12 měsíců** ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uvedení stavby ČOV do zkušebního provozu.
 - Pro trvalý provoz : **na 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**

III. vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona ke stavbě vodního díla:

Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice u Hrotovic

v Kraji Vysočina, obec Radkovice u Petrovic, číselný identifikátor katastrálního území 738042, katastrální území Radkovice u Hrotovic, na pozemku p.č. st. p. 146, parc. č. 40/2, 41/2, 42/2, 67, 140, 153/1, 205/1, 205/17, 426/3, 428/1, 432/37, 432/76, 442/33, 443, 445/2, 530/5, 530/20, 531/15, 580/28, 580/30, 607/2, 607/4, 617, 618, 1057, 1060, 1065/1, 1069, 1071/1, 1073, 1075/1, 1075/5, 1076/2, 1077, 1080/1, 1094/2, 1095/1, 1096 v katastrálním území Radkovice u Hrotovic, vodní tok Mazný potok, číselný identifikátor vodního toku 10200164, číslo hydrologického pořadí 4-16-03—0330, určené souřadnicemi X: 1 169 963, Y: 642 934, X:1 169 933, Y:642 934.

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název kanalizačního systému	Kanalizace a ČOV Radkovice u Hrotovic
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod	čistírna odpadních vod a stoková síť,
Kanalizační soustava (Č 24)	Splašková kanalizace pro veřejnou potřebu
Počet napojených obcí	1
Zkušební provoz	ANO
Délka zkušebního provozu	12 měsíců

Účelem stavby je zkvalitnění odvedení a likvidace splaškových vod z obce Radkovice u Hrotovic a zlepšení kvality povrchové vody ve vodním toku Mazný potok.

Stavební objekty:

SO 01 Kanalizace

- **SO 01.1 GRAVITAČNÍ KANALIZACE**
- **SO 01.2 VÝTLAK**

- **SO 01.3 ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY**

SO 02 ČOV

SO 03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY ČOV

SO 04 OPLOCENÍ ČOV

SO 05 PŘÍPOJKA VODY

PS 01 STROJNĚ – TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV

SO 01.1 GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Kanalizace je navržena z PP trub a tvarovek kanalizačních DN 250. Celková délka všech stok je 2368,30 m. Na kanalizaci jsou navrženy typové vstupní šachty DN 1000 mm z prefabrikátu z prefabrikovaným dnem s betonovou kynetou a podstupnicí s nátěrem.

Výpis stok:

Stoka A -	PP DN250 SN10 – 680,50 m
Stoka A1 -	PP DN250 SN10 – 969,70 m
Stoka A0-1 -	PP DN250 SN10 – 20,00 m
Stoka A1-1 -	PP DN250 SN10 – 18,00 m
Stoka A1-2 -	PP DN250 SN10 – 19,00 m
Stoka A1-3 -	PP DN250 SN10 – 70,00 m
Stoka A1-4 -	PP DN250 SN10 – 197,50 m
Stoka A1-5 -	PP DN250 SN10 – 116,80 m
Stoka A1-6 -	PP DN250 SN10 – 82,00 m
Stoka B -	PP DN250 SN10 – 187,80 m
Odtok -	PP DN200 SN10 – 13,20 m

SO 01.2 VÝTLAK KANALIZACE A ČSOV

Celková délka všech výtlaků je 226,40 m. Rýha pro potrubí bude pažena při hloubce přes 1,20 m. Čerpací stanice bude provedena jako plastová mezistěna s výztuží a zaplněná betonem. Montáž v šachtě bude provedena se dvěma čerpadly. Výtlak bude proveden z materiálu PE100SDR11.

SO 01.3 ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY
SO 02 ČOV

Kanalizační odbočky jsou navrženy z PVC trub kanalizačních DN 150 mm. Objekt je jednopatrový, podsklepený (aktivační nádrž, dosazovací nádrž, aktivační nádrž, čerpadlová stanice). Objekt je tvořen jako zděný z keramických tvárnic na betonových pasech. 1PP objektu je tvořeno betonovým monolitem. Střech je

sedlová, krov z dřevěných příhradových vazníků a krytinou z betonových tašek. Navržena ČOV pracuje na principu nízkozatěžované dlouhodobé aktivace se simultánní nitrifikací a denitrifikací a aerobní stabilizací kalu. Použitím kyslíkové sondy se stává celý proces plně automatizovaným a je dosaženo přesného dávkování potřebného množství kyslíku pro potřebu biologického procesu. Technologická linka ČOV je sestavena ze samostatné vstupní čerpací stanice a sdruženého zastřešeného objektu se strojním předčištěním na odstranění shrabků z odpadních vod, biologické linky sestávající se ze samostatně oddělené aktivační a dosazovací části, kalojemu a měrného objektu na odtoku

SO 03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Pro obsluhu kanalizace je navržena příjezdová komunikace se zpevněnými plochami. Zpevněná plocha je navržena z betonové zámkové dlažby o tl. 8 cm v barvě šedé. Komunikace je složena z betonové vibrolisované dlažby, z lože z drceného kameniva fr. 4-8 mm, ze štěrkodrtě 8 – 16 mm + geotextilie, mechanicky zpevněného kameniva a štěrkodrtě 0-63 mm.

SO 04 OPLOCENÍ ČOV

Navrženo je oplocení výšky 2,0 m nad terénem, provedené z drátěného pletiva upevněného na ocelových sloupcích.

SO 05 PŘÍPOJKA VODY

Přívod pitné vody je řešen plastovým potrubím PE 100SDR11-63 DN-5 mm. Napojení bude provedeno na stávající vodovod. Za místem napojení bude umístěna vodoměrná šachta.

IV. stanovuje podmínky

podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona **pro provedení vodního díla:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace "Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice u Hrotovic", vypracovaný AQUA – ING, Ing Vítězslav Průša, manž. Curieových 657, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, v srpnu 2019 pod č. zakázky 05/01/2017 ověřené ve vodoprávním řízení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k této činnosti oprávněným.
3. Stavebník je povinen vést o stavbě stavební deník.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby.
5. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:

- a) Rozhodnutí Městského úřadu Hrotovice – odbor výstavby a ŽP, vydané 12.11.2019, pod č.j. MUHR/OVZP/2366/19
 - b) Rozhodnutím Městského úřadu Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, ze dne 19.6.2020, pod č.j. ODKS 37117/20 – SPIS 6854/2020/PJ.
 - c) Rozhodnutím Městského úřadu Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, ze dne 20.9.2019, pod č.j. ODKS 62071/19 – SPIS 10295/2019/PJ.
 - d) Rozhodnutím Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí, ze dne 19.9.2019, pod č.j. OŽP 66192/19 – SPIS OŽP/10525/2019/Chu.
 - e) Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, ze dne 31.10.2019, pod č.j. KHSV/23984/2019/TR/HOK/Slá. S odkazem na §77 odst.1 zákona o ochraně veřejného zdraví a § 4 odst. 6 stavebního zákona se souhlas váže na splnění podmínky:
 - Ke kolaudaci bude předložen doklad, že výrobky použité při stavbě, které přicházejí do přímého styku s pitnou vodou, jsou určeny k tomuto účelu.
6. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
- a) Vyjádření Lesy ČR,s.p. správa toků, ze dne 19.3.2020, pod č.j. LCR952/001614/2020.LČR,s.p, jako správce dotčeného vodního toku Mazný potok s projektovou dokumentací stavby „Splásková kanalizace a ČOV v obci Radkovice u Hrotovic“ pro účely vydání stavebního povolení souhlasí za předpokladu splnění následujících podmínek:
 - Výstavbou ČOV nebudou dotčena práva správce toku daná zákonem č. 254/2001 Sb. v platném znění.
 - Výústní objekt bude proveden dle předložené projektové dokumentace vypracované Ing. Vítězslavem Průšou, Jar. Ježka 128, 674 01 Třebíč, č. zakázky 05/01/2017. Technické zprávy D.1 a výkres č. D.1.1.15 Výústní objekt.
 - Upozorňujeme investora, že koryto výše uvedeného dotčeného toku je v místě umístění výústního objektu upraveno podélnou úpravou, která je v majetku LČR,s.p., proto ve vzdálenosti 2 m od úpravy budou stavební práce provedeny ručně, a že při poškození stávající úpravy dojde k jejich opravě dle původních parametrů.
 - Správce toku upozorňuje, že dojde-li k zanesení koryta toku splaveninami nebo k devastaci koryta vlivem stavby, bude provedeno odstranění nánosů nebo oprava (údržba) koryta na náklady investora stavby.
 - Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu ukládány na březích : bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku.
 - Bude zamezeno úniku ropných a jiných škodlivých látek do koryta vodního toku (použití biologicky odbouratelných olejů),
 - Břehy koryta vodního toku a pobřežní pozemky budou uvedeny do původního stavu (plochy dotčené zemními pracemi budou ohumusovány a osety travním semenem),
 - Počátek prací bude správci toku oznámen minimálně 10 dní před zahájením prací,
 - Správce toku bude přizván ke kolaudaci.
 - b) Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, ze dne 12.11.2019, pod zn. TSO/No/016865/2019. K předložené PD Vám sdělujeme následující:
 - Investor je povinen s Krajským úřadem Kraj Vysočina sepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (dříve věcného břemene) pro uložení inženýrských sítí.

- Před vlastní realizací prací sepsat s KSÚSV (naší organizací) Smlouvu o podmínkách provádění stavebních prací v silničním tělese a silničním pozemku. Při sepsání smlouvy požadujeme předat na KSÚSV jedno vyhotovení realizační PD.
- Investor stavby je povinen uhradit poplatky z výše uvedených smluv.
- Souhlasíme se stavbou v ochranném pásmu silnice III/4007.
- Omezení silničního provozu na silnicích ve správě KSÚSV včetně odpovídajícího dopravního značení je investor povinen odsouhlasit s KSÚSV a Policií ČR DI Třebíč, osadit je a zodpovídat za ně po celou stanovenou dobu, o Stanovení místní úpravy silničního provozu je nutno požádat příslušný správní úřad.
- Pro zásahy do silničního tělesa a pozemku je nutno požádat příslušný silniční správní úřad o Rozhodnutí zvláštního užívání.
- Do rozpočtu stavby požadujeme zahrnout náklady na obnovu všech dotčených ploch a zařízení silniční sítě.
- V případě uložení kanalizace do silničního tělesa ve větším rozsahu požadujeme provést celoplošnou opravu krytu vozovky i v nezasažené, ale stavbou užívané části vozovky včetně zachování podélných a příčných sklonů profilů krytu k odvodňovacím prvkům.
- Zůstane-li od okrajů rýhy k obrubníku nebo jinému okrajovému prvku plocha, jejíž šířka je menší nebo rovna 1,00 m, potom musí investor zajistit obnovu konstrukce tohoto úseku vozovky spolu s konstrukcí rýhy.
- Případné objízdné trasy je investor povinen s KSÚSV a Policií ČR DI Třebíč v předstihu odsouhlasit.
- Požadovaná skladba zapravení vozovky III/15234 III/4007 ve správě KSÚSV dle následující skladby:

ACO 11+ -tl.4 cm

Spojovací postřik

ACL 16+ - tl.5 cm

Infiltrační postřik s podrcením

Recyklace za studena (dle TP 208) svrchních konstrukčních vrstev vozovky v tl. do 15 cm – 20 cm

ŠD – tl.20 cm fr. 0/32

ŠD – tl. 20 cm fr. 0/63

Jednotlivé živičné vrstvy ACO 11, ACL 16 požadujeme provádět s přesahem (zazubením) 0,50 m na každé straně předchozí vrstvy.

- Pro zprovoznování komunikace do doby realizace konečné úpravy vozovky požadujeme provést provizorní opravu rýhy po dohodě s KSÚSV, TSO Třebíč (např. ACO, hubený beton, frézovaný materiál) a tuto udržovat tak, aby byla zabezpečena odpovídající sjízdnost dotčeného úseku.
- Realizaci stavebních prací v silničních pozemcích KSÚSV povoluje v termínu 1.4. – 30.10 kalendářního roku, výjimky musí být samostatně projednány a odsouhlaseny z důvodu provádění zimní údržby silnic.
- Investor je povinen výškově přizpůsobit veškeré objekty ve vozovce opravou měněné niveletě vozovky.
- Při stavebních pracích souvisejících s akcí nesmí být na tělese silnice skladován výkopek či stavební materiál a nesmí zde být odstavena mechanizace, silnice nesmí být nadměrně znečišťovány, ani jinak nesmí být odstavena mechanizace, silnice nesmí být nadměrně znečišťovány, ani jinak nesmí být ohrožována bezpečnost silničního provozu.

- V případě odstranění či poškození stávajícího VDZ bude toto na náklady investora obnoveno v plném rozsahu.
- V případě návrhu zapravení výkopu jinou skladbou konstrukčních vrstev je toto nutno samostatně s KSÚSV projednat a odsouhlasit.
- Technické řešení křížení, respektive souběhu plánované trasy kanalizace se silničními propustky, mosty, odvodňovači je nutno s naší organizací projednat a odsouhlasit v dostatečném předstihu. Pasport silničních objektů v řešeném úseku bude na požádání poskytnut.

Komunikační napojení – sjezd k ČOV na silnici III/4007 v km 4,055 musí být zřízeno (upraveno) v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Komunikační napojení – sjezd je v PD řešen:

- Konstrukce sjezdu je ze zámkové dlažby, která je zvýšena o 5 cm nad komunikací s osazením liniového odvodňovacího žlabu a snížený nájezdový obrubník, který bude mezi rozhraním stávající vozovky a obrubou doplněn dotiskem z ACO 11+ se zalitím spáry pružnou asfaltovou zálivkou.
- Stávající příkopa bude svedena odvodňovacím žlabem do propustku délky 6,0 m s osazením rour o průměru 40 cm a voda vyvedena odvodňovacím žlabem zpět do příkopy. Roury u propustku šikmo seřiznuté s nevyčnívajícími betonovými šikmými čely, která nesmí převyšovat okraj silnice.
- Vybudováním sjezdu nesmí být zhoršeny odtokové poměry na silnici a v přilehlých prostorách, z plochy sjezdu nesmí vytékat voda na silnici. Povrchové vody ze sjezdu a přilehlých ploch musí být svedeny na pozemek stavebníka.
- Komunikační napojení – sjezd požadujeme odsouhlasit s Policií ČR DI Třebíč.
- Souhlas odboru dopravy se zřízením komunikačního napojení, který vydá dle ust. § 10 odst. 4 zákona č. 13/97 o pozemních komunikacích příslušný silniční správní úřad.
- Požadujeme být vyzváni k převzetí hotového sjezdu dle tohoto stanoviska.

c) Vyjádření Vodárenské akciové společnosti a.s., divize Třebíč, ze dne 15.11.2019, pod č.j. TR/6381/2019-Ča.S výše uvedenou stavbou dle předložené dokumentace souhlasíme za níže uvedených podmínek:

- Zahájení prací je třeba v dostatečném předstihu oznámit vedoucímu příslušného provozu.
- Před zahájením zemních prací investor zajistí vytýčení vodovodu ve správě VAS ,a.s. divize Třebíč. Vytýčení provede na základě objednávky investora naše organizace.
- Při návrhu a realizaci stavby požadujeme respektovat technické standardy, které jsou zveřejněny na webových stránkách.
- Dodavatel je povinen před zahájením zemních prací seznámit všechny dotčené pracovníky s polohou zařízení ve správě provozovatele.
- Při souběhu a křížení navržené kanalizace je třeba dodržet minimální vzdálenosti dle ČSN 736005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- Zhotovitel stavby musí nejméně 16 dní před přerušením (omezením) dodávky vody písemně požádat provozovatele, aby zajistil informování jednotlivých napojených odběratelů o plánovaném přerušení (omezení) dodávky vody dle §9 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.
- Dodavatel je povinen neprodleně oznámit jakékoliv poškození veřejného vodovodu na dispečink provozovatele.

d) Vyjádření Gridservices,s.r.o, ze dne 26.11.2019, pod zn. 50020 28177. V zájmovém území se nachází jeden technologický objekt vysokotlaké regulační stanice tlaku zemního plynu Radkovice/Hrotovice, včetně přívodního el. kabelu NN pro tuto RS.

Gridservices s.r.o. „EPZ“ regulační stanice, se stavbou souhlasí, za důsledného dodržení následujících podmínek:

- Při pracích v blízkosti RS (vyhrazeného plynového zařízení) a s ním souvisejícího el. zařízení, je nutno dodržet prostorovou normu ČSN 736005, energetický zákon č. 458/2000 Sb a nařízení vlády č. 591/2006.
- Před zahájením zemních prací v dotčené oblasti je přesné určení trasy kabelového vedení. Plynárenské zařízení Vám vytýčí zdarma zaměstnanci příslušné provozní oblasti. Informace o vytýčení plynárenských zařízení, včetně žádosti naleznete na internetových stránkách.
- Investor nebo dodavatel stavby osobně oznámí na Gridservices,s.r.o termín zahájení výkopových prací cca s 10 denním předstihem a dohodne způsob dohlídek a kontrol nepoškozeného stavu našeho vedení, příp. správného uložení do chrániček zejména časový plán v případě nezbytné doby odpojení do sítě nn. Odpojení od sítě nn musí trvat co nejkratší možnou dobu a to pouze v období mimo topnou sezonu.
- Ve výše uvedené oblasti je nutné zemní práce provádět s nejvyšší opatrností, pouze ručně s použitím jednoduchého nářadí. Nesmí být použito stavebních mechanismů. V místech , kde bude kabel při výkopech odkryt, je investor povinný zajistit jeho zabezpečení před poškozením tak, aby nebyl ohrožen spolehlivý provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na el. zařízení odpovídá investor . Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.
- Pro zvětšení mechanické odolnosti kabelů obecně požadujeme uložení kabelů nn v místě narušení ochranného pásma trasy kabelu do půlených plastových chrániček. Musí být zachováno stávající krytí. Přesah chráničky musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany. Uložení kabelů do chrániček a následné zpětné zapravení bude vždy provedeno dle ČSN 33 2000-5-52 v souladu s ČSN 736005. Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu a kontrola plynárenského zařízení.
- V ochranném a bezpečnostním pásmu RS, stejně tak na příjezdové cestě neumísťovat žádné další stavby (stavební buňky,maringotky) neparkovat automobily, stavební mechanismy a neskladovat žádný stavební materiál a omezit činnost na nejnutnější dobu (pohyb osob, stavební mechanizace atd).
- Během stavby i po jejím dokončení dodržovat příslušná omezení požárně bezpečnostního pásma „ zákaz kouření a manipulaci s otevřeným ohněm do vzdálenosti 10 m od objektu všemi směry.
- V zájmovém území stavby se nachází STL plynárenská zařízení a plynovodní přípojky.
- Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:
- Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 736005, tab. 1 a2.
- Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze – li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.
- Kanalizační šachty situovat mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení – min.1 m od vytýčeného plynovodu a přípojek.
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka.
- V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu

o provedení stavby nebo oznámení stavebních záměrů s certifikátem autorizovaného inspektora.

- V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.
- Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. §2925 zákona č. 89/2012 Sb., o občanském zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka.

Při realizaci uvedené stavby v ochranném pásmu budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti :

- 1) Za stavební činnost se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace apod.).
- 2) Stavební činnosti je možno realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytýčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytýčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytýčení trasy bude sepsán protokol. Přesné uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytýčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušování stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek

stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo nonstop zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

- 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólii žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
 - 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - 14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
- e) Vyjádření České telekomunikační infrastruktury,a.s., ze dne 18.11.2019. Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- Na žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
 - Společnost Česká telekomunikační infrastruktura,a.s. , za podmínky splnění bodu (III) tohoto vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle stavebního zákona.
 - Stavebník a/nebo žadatel,je-li stavebníkem,je povinen
 - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve všeobecných podmínkách ochrany SEK:
 - Všechna křížení pod trasou PVSEK. Dodržet ČSN 73 6005. Ve vzdálenosti blíže než 1 m nepoužívat mechanizaci. Nesouhlasíme s odkrýváním kabelové trasy z důvodu pokládky kanalizace (vyjma křížení). Kanalizační šachty umísťovat mimo ochranné pásmo PVSEK. Nutná kontrola před záhozem. Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout. Stavebník písemně oznámí na místně příslušné pracoviště Střediska ochrany sítě Brno termín zahájení prací a
 - (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření
 - Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s..Stavebník ,který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení §104 odst.17 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura,a.s. veškeré náklady

na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

- Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s smlouvu o realizaci překládky SEK.

f) Vyjádření E.ON Distribuce,a.s., ze dne 1.11.2019, pod zn. D8626-26014468.V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází – podzemní vedení VN,nadzemní vedení VN,distribuční trafostanice VN/NN,podzemní vedení NN, Nadzemní vedení NN.

Jako zástupce ECD udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy v provozování ECD ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 SB., A NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
c/ provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
d/ provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy.
4. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky

- b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
10. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.
11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 K V, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 k V je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
14. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD
7. Projektová dokumentace bude průběžně doplňována dle skutečného provádění stavby.
8. Stavebními pracemi a stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a nesmí být narušeny hydrogeologické poměry v daném území.
9. Na břehové hraně a v blízkosti vodního toku nebude volně skladován žádný lehce odplavitelný materiál ani žádné závadné látky. Stavební mechanismy musí být v dobrém technickém stavu, při manipulaci se závadnými látkami, především jde o ropné látky, s nimi bude zacházeno tak, aby nedocházelo k jejich úniku do vod povrchových nebo vod podzemních. Dále pro zacházení se závadnými látkami v rámci realizace stavby ve větším rozsahu je třeba mít zpracovaný plán opatření pro případy havárie.
10. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou firmou.
- 11. K ověření funkčnosti a vlastností provedené intenzifikace čistírny odpadních vod bude uskutečněn v souladu s ustanovením § 124 stavebního zákona zkušební provoz čistírny odpadních vod v délce 12 měsíců o který investor požádá vodoprávní úřad před zahájením zkušebního provozu.**
12. Nejpozději do 15-ti dnů od ukončení zkušebního provozu bude podána vodoprávnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu kužívání vodního díla obsahující náležitosti podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 526/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
13. Veřejná splašková kanalizace smí odvádět jen vody splaškové, na novou kanalizaci nesmí být napojeny žádné dešťové vody.

V. stanovuje

podle ustanovení § 122 stavebního zákona, že stavbu vodního díla „Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice u Hrotovic“ lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Kolaudační souhlas Vám, po předložení předepsaných dokladů, po provedeném zkušebním provozu čistírny odpadních vod a vykonané závěrečné kontrolní prohlídce stavby vydá vodoprávní úřad. K závěrečné kontrolní prohlídce bude mimo jiné doloženo i vyhodnocení výsledků zkušebního provozu čistírny odpadních vod a provozní řád čistírny odpadních vod rozšířený o poznatky ze zkušebního provozu. Dále bude k závěrečné kontrolní prohlídce doloženo oprávnění k provozování a rozhodnutí o přidělení čísla

popisného pro budovu čistírny odpadních vod. Pro kanalizační síť bude vypracován kanalizační řád a předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení.

VI. ukládá

stavebníkovi povinnost oznámit:

1. Termín zahájení stavby vodního díla.

Termín do: 7 dnů ode dne zahájení stavby.

2. Název a sídlo oprávněné firmy, která bude stavbu provádět.

Termín do: 7 dnů ode dne výběru oprávněné firmy.

IX. stanovuje

termín pro dokončení stavby: **do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.** Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Radkovice u Hrotovic, Radkovice u Hrotovic 13, 675 59 Radkovice u Hrotovic

Odůvodnění

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, obdržel dne 17.7.2020 žádost Obec Radkovice u Hrotovic, Radkovice u Hrotovic 13, 675 59 Radkovice u Hrotovic o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 3e a ustanovení § 7a vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to:

- 2 x projektovou dokumentaci „Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice u Hrotovic“, vypracovanou AQUA-ING, Ing. Vítězslav Průša, manž. Curieových 657, 674 01 Třebíč, v srpnu 2019, pod č. zakázky 05/01/2017, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a LERISON, Novoměstská 1965/2, 621 00, Ing. Jiří Rosypal, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby.
- kopií katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa stavby vodního díla a místa vypouštění vyčištěných odpadních vod,
- Rozhodnutí o umístění stavby, vydané Městským úřadem Hrotovice – odbor výstavby a ŽP, ze dne 12.11.2019, pod č.j. MUHR/OVZP/2366/19 a oprava zřejmých nesprávností ze dne 9.9.2020, pod č.j. MUHR/OVZP/1770/20.
- souhlasem obecného stavebního úřadu Městský úřad Hrotovice-odbor výstavby a ŽP, vydaným podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona dne 24.6.2020, pod MUHR/OVZP/1274/20.
- vyjádřením Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí, ze dne 7.8.2019, pod zn.OŽP 52047/19 – SPIS 8490/2019/Tom-K.
- Rozhodnutí Městského úřadu Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, ze dne 20.9.2019, pod č.j. ODKS 62071/19-SPIS 10295/2019/PJ a ze dne 19.6.2020, pod č.j. ODKS 37117/20 – SPIS 6854/2020/PJ.

- Rozhodnutí Městského úřadu Třebíč , odbor životního prostředí, ochrana zemědělského půdního fondu, ze dne 19.9. 2019, pod č.j. OŽP 66192/19 – SPIS OŽP/10525/2019/Chu.
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, ze dne 19.8.2020, pod č.j. HSJI-3332-2/TR-2020.
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, ze dne 31.10.2019, pod č.j. KHSV/23984/2019/TR/HOK/Slá.
- Stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, ze dne 28.4.2020, pod č.j. KRPJ-42515-1/ČJ-2020-161006.
- Vyjádření Státního úřadu inspekce práce, ze dne 12.11.2019, pod č.j. 36470/5.42/19-2.
- Závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce ekonomická a majetková, ze dne 1.11.2019, pod sp.zn. 96229/2019 -1150-OÚZ-BR.
- závazným stanoviskem Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí, ochrana ovzduší, ze dne 26.11.2020, pod č.j. OŽP 86713/20-SPIS OŽP/13671/2020/Pl.
- Vyjádření Městského úřadu Třebíč, odbor školství a kultury, ze dne 29.7.2019, pod zn. OŠK 53501/19 – SPIS 8813/2019/Ol.
- Závazné stanovisko Městského úřadu Třebíč, odboru rozvoje a územního plánování, ze dne 16.8.2019, pod zn. ORÚP 53435/19-SPIS 9/2019/JS.
- Vyjádření správce toku Lesy ČR,s.p., ze dne 19.3.2020, pod č.j. LCR952/001614/2020.
- Stanovisko správce Povodí Moravy, s.p., ze dne 20.11.2019, pod zn. PM-47585/2019/5203/Ou.
- Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, ze dne 12.11.2019, pod zn. TSO/No/016865/2019.
- Vyjádření GridServices,s.r.o, ze dne 26.11.2019, pod zn. 5002028177.
- Vyjádření Vodárenské akciové společnosti,a.s, divize Třebíč, ze dne 15.11.2019, pod č.j. TR/6381/2019-Ča.
- Vyjádření CETIN,a.s., ze dne 18.11.2019, pod č.j. 792529/19.
- Vyjádření E.ON Distribuce, ze dne 1.11.2019, pod zn. D8626-26014468.
- Vyjádření Moravského rybářského svazu , ze dne 11.11.2019, pod zn. 229/2019.
- Vyjádření archeologického ústavu AV ČR,Brno, ze dne 23.9.2020, pod č.j. ARUB/5534/2020 DS.
- Souhlasy vyznačené na katastrální mapě vlastníků dotčených parcel.
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina a obcí Radkovice u Hrotovic ze dne 18.6.2015.
- Plná moc pro zastupování
- dokladem o zaplacením příslušného správního poplatku ve výši 3 000,- Kč vyměřeného podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17 odst. 1 písm. i) ze dne 4.9..2020.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dne 16.9.202, pod č.j. OŽP 68334/20 – SPIS 8976/2020/Rep. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu byly poměry v místě stavby vodního díla a v místě nakládání s vodami dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno brát zřetel.

Projektovou dokumentaci stavby „ Splašková kanalizace a ČOV v Radkovice u Hrotovic“ vypracoval AQUA-ING, Ing. Vítězslav Průša, manž. Curieových 657, 674 01 Třebíč, v srpnu 2019, pod č. zakázky 05/01/2017, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního

hospodářství a krajinného inženýrství a LERISON, Novoměstská 1965/2, 621 00, Ing. Jiří Rosypal, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby. Projektová dokumentace řeší odkanalizování obce Radkovice u Hrotovic. Jde o realizaci splaškové kanalizace délky 1707,5 m DN 250, výtoku splaškové kanalizace 5,00m, současně bude třeba přeložek vodovodního řadu. Navržená ČOV pracuje na principu nízkozatěžované dlouhodobé aktivace se simultánní nitrifikací a denitrifikací a aerobní stabilizací kalu. ČOV je navržena pro 400 EO, s max. přítokem 3,5 l/s, v průměru 52 m³ /den, 2650 m³/měsíc a 18 980 m³/rok a je vybavena technologií na srážení fosforu. Odpadní vody z ČOV jsou vypouštěny do toku Mázný potok jenž je ve správě LČR. Podrobnosti řeší projektová dokumentace stavby vodního díla.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Rozhodnutí Městského úřadu Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, ze dne 20.9.2019, pod č.j. ODKS 62071/19-SPIS 10295/2019/PJ a ze dne 19.6.2020, pod č.j. ODKS 37117/20 – SPIS 6854/2020/PJ.
- Rozhodnutí Městského úřadu Třebíč, odbor životního prostředí, ochrana zemědělského půdního fondu, ze dne 19.9. 2019, pod č.j. OŽP 66192/19 – SPIS OŽP/10525/2019/Chu.
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, ze dne 19.8.2020, pod č.j. HSJI-3332-2/TR-2020.
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, ze dne 31.10.2019, pod č.j. KHSV/23984/2019/TR/HOK/Slá.
- Stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, ze dne 28.4.2020, pod č.j. KRPJ-42515-1/ČJ-2020-161006.
- Vyjádření Státního úřadu inspekce práce, ze dne 12.11.2019, pod č.j. 36470/5.42/19-2.
- Závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce ekonomická a majetková, ze dne 1.11.2019, pod sp.zn. 96229/2019 -1150-OÚZ-BR.
- závazným stanoviskem Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí, ochrana ovzduší, ze dne 26.11.2020, pod č.j. OŽP 86713/20-SPIS OŽP/13671/2020/Pl.
- Vyjádření Městského úřadu Třebíč, odbor školství a kultury, ze dne 29.7.2019, pod zn. OŠK 53501/19 – SPIS 8813/2019/Ol.
- Závazné stanovisko Městského úřadu Třebíč, odboru rozvoje a územního plánování, ze dne 16.8.2019, pod zn. ORÚP 53435/19-SPIS 9/2019/JS.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Městský úřad Hrotovice, odbor výstavby a ŽP, územní rozhodnutí ze dne 12.11.2019, pod č.j. MUHR/OVZP/2366/19, opravu zřejmých nesprávností ze dne 9.9.2020, pod č.j. MUHR/OVZP/1770/20 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona ze dne 24.6.2020, pod MUHR/OVZP/1274/20.

Majetkoprávní vztahy:

Stavba vodního díla bude provedena na pozemcích uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Tyto pozemky jsou buď ve vlastnictví žadatele, nebo subjektů, se kterými má žadatel uzavřenou dohodu umožňující provedení stavby. Dotčeny budou též zájmy vlastníků pozemků sousedících s pozemky, na kterých je stavba vodního díla povolena. Všichni vlastníci těchto pozemků byli obesláni oznámením o zahájení vodoprávního řízení. Zásadní námitky či připomínky neuplatnili.

Dále budou dotčeny zájmy veřejné, zastoupené MěÚ Třebíč - odborem životního prostředí, výstavby, dopravy a komunálních služeb, Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Územní pracoviště Třebíč, Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Inspektorát práce pro Jihočeský kraj a, Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích a Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, DI.

Posouzení vodoprávního úřadu:

V souladu se stanoviskem správce toku požádal žadatel o vydání povolení k nakládání s vodami, tj. k vypouštění odpadních vod po jejich předčištění na čistírně odpadních vod do vod povrchových, na dobu 10 let a o stavební povolení ke stavbě vodního díla „Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice u Hrotovic.“

Vzhledem ke kvalitě jakosti vody ve vodním toku je v tomto případě splnění environmentálních norem kvality v rámci imisních hodnot recipientu nedosažitelné se standardními emisními limity dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů. Projektant v předložené projektové dokumentaci stavby vodního díla tedy navrhnul nejlepší dostupnou technologii v zneškodňování odpadních vod, která umožňuje svojí kvalitou zpětnou recyklaci vody, a dále navrhnul emisní limity dle přílohy č. 7 nařízení vlády. Tímto jsou splněny požadavky v rámci plánů oblastí povodí.

Vodoprávní úřad ověřil, že veřejná vyhláška o oznámení zahájení vodoprávního řízení byla vyvěšena na místě k tomu určeném a po dobu stanovenou zákonem (15 dní).

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad posoudil, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení §24 až §26 zákona č. 254/2001 S., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vodoprávní úřad se zabýval otázkou účastníků vodoprávního řízení podle ustanovení § 115 vodního zákona a ustanovení § 109 stavebního zákona ve smyslu ustanovení § 27 správního řádu. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopadu na zájmy chráněné vodním a stavebním zákonem a jejich prováděcích předpisů, a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich a vlastnická či jiná věcná práva k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich. Dále dospěl k závěru, že jiná věcná práva k dalším pozemkům či stavbám nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, E.ON Distribuce, a.s., Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Moravský rybářský svaz, o.s., GridServices, s.r.o., CETIN a.s., Antonín Plíšek, David Ramach, František Malý, Rostislav Svoboda, Jiří Votava, Zemědělské družstvo Biskupice, Vysočina Investments, a.s., Jaromír Pekárek, Alena Pekárková, Miroslav Urban, Katarína Nechvátalová

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, a jiná opatření dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto vodoprávního rozhodnutí.

Výsledky měření objemu vypouštěných odpadních vod a rozborů vzorků odpadních vod se vodoprávnímu úřadu předávají prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru

znečišťování životního prostředí a integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, se sídlem v Jihlavě, Žižkova č.p. 1882/57, podáním učiněným u Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Ing. Jana Kristková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Město Třebíč , obec Radkovice u Hrotovic se žádají o vyvěšení této veřejné vyhlášky na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (15 dní) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení na Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne..... Sejmuto dne:
.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen 4.9.2020.

Přílohy pro žadatele:

1. Ověřená projektová dokumentace - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
2. Štítek „Stavba povolena” - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Obdrží:

Účastníci společného vodoprávního řízení do vlastních rukou:

§ 27 odst. 1 správního řádu (datovou schránkou)

Radkovice u Hrotovic, IDDS: d5wbtc5

Zemědělské družstvo Biskupice, IDDS: jq2cv33

Vysočina Investments, a.s., IDDS: cbcgjb

§ 27 odst. 1 správního řádu (dodejkou)

Antonín Plíšek, Radkovice u Hrotovic č.p. 22, 675 59 Radkovice u Hrotovic

David Ramach, Radkovice u Hrotovic č.p. 72, 675 59 Radkovice u Hrotovic

František Malý, Černého č.p. 780/3, Bystrc, 635 00 Brno 35

Rostislav Svoboda, Radkovice u Hrotovic č.p. 29, 675 59 Radkovice u Hrotovic

Jiří Votava, Divišova č.p. 741/13, Podklášteří, 674 01 Třebíč 1

Jaromír Pekárek, Radkovice u Hrotovic č.p. 4, 675 59 Radkovice u Hrotovic

Alena Pekárková, Radkovice u Hrotovic č.p. 4, 675 59 Radkovice u Hrotovic

Miroslav Urban, Čeloudova č.p. 1109/78, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1

Katarína Nechvátalová, Čeloudova č.p. 1119/60, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1

§ 27 odst. 2 správního řádu (datovou schránkou)

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč, IDDS: siygxrm

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdn8g

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, IDDS: e8jcfns

Moravský rybářský svaz, o.s., IDDS: 4jn5apz

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Účastníci vodoprávního řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu v souladu s § 109 odst. 1 písm. e) a písm. f) stavebního zákona (doručeno veřejnou vyhláškou) – jedná se o vlastníky

sousedních stavebních parcel 6, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 16, 17, 19, 22/1, 23/1, 24, 25/2, 26, 29, 30/1, 32/2, 34, 37, 38/1, 39/1, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53/1, 54, 55, 55, 56/1, 56/2, 57, 58, 59, 61, 62/1, 62/2, 63, 64, 67, 68/1, 71, 72, 76/1, 76/2, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 105, 106, 107, 108/1, 108/2, 108/3, 110/1, 110/2, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 126/1, 127, 128, 129, 130, 140, 153, 156, 162, 173, 184, 199 v k.ú. Radkovice u Hrotovic a parcely č. 5, 7, 8/1, 9/1, 10, 11, 13/1, 13/2, 14, 15/2, 16, 17, 18, 19/1, 19/2, 25/2, 26, 27, 30/2, 31, 32, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 38/7, 39, 43/2, 56, 57, 61/2, 62, 63/2, 64/1, 71, 80/1, 80/2, 81/2, 82/2, 83/3, 87, 91, 94/2, 94/3, 95, 101, 111, 112/1, 117, 119, 122/1, 122/2, 128, 133, 134, 135, 137/1, 139, 141, 142/2, 143, 144/1, 151, 153/2, 154/1, 157/2, 203/2, 204/2, 205/2, 205/3, 205/4, 205/6, 205/7, 209/9, 205/11, 205/12, 205/16, 205/18, 293/2, 432/7, 432/27, 432/27, 432/52, 437/3, 437/7, 437/9, 437/11, 441/1, 441/2, 441/3, 441/7, 442/2, 442/17, 442/29, 444/1, 444/7, 445/1, 530/1, 530/3, 530/9, 530/19, 530/11, 530/12, 530/13, 530/14, 530/15, 530/16, 530/17, 531/1, 531/2, 531/20, 531/21, 531/22, 531/23, 531/26, 531/27, 531/27, 531/28, 531/29, 531/30, 531/31, 531/32, 531/33, 531/34, 580/16, 607/1, 607/3, 608/1, 609, 611, 619/1, 723/3, 738/1, 766, 1070/1, 1070/1, 1070/2, 1070/3, 1074, 1075/3, 1075/4, 1075/6, 1075/7, 1076/1, 1094/4, 1095/2, 1114, 1118, 1144 v k.ú. Radkovice u Hrotovic.

Dotčené orgány (doporučeně)

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Územní pracoviště Třebíč, IDDS: vzxiuw8

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, IDDS: ntdaa7v
Městský úřad Hrotovice, odbor výstavby a ŽP, IDDS: 3zebdza
Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, ÚO Jihlava, dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu, Regionální kancelář Jihlava, IDDS: cmwaazf
Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1
Městský úřad Třebíč, odbor školství a kultury, odd. památkové péče, Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, ochrana ovzduší, Masarykovo nám. č.p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, ochrana ZPF, Masarykovo nám. č.p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, Masarykovo nám. č.p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, Masarykovo nám. č.p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Na vědomí

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif
Městský úřad Třebíč, odbor vnitřní správy (s žádostí o vyvěšení), Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1
Obec Radkovice u Hrotovic, IDDS: d5wbtc5 (s žádostí o vyvěšení)