



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259/1

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

MAIL

275 1420

čj.: 20140/2017-SZDC-OR HKR-ÚT
spisové číslo: 17 - 0187
Vyřizuje: Jan Svěcený
Telefon: 972 341 556
E-mail: Sveceny@szdc.cz
Datum: 22. 9. 2017

90.5
772
META Krčín a.s.
Nahořanská 268
549 01 Nové Město nad Metují

Souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace k územnímu a stavebnímu řízení

Na základě předložené žádosti a dokumentace stavby vydává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové (dále jen „OR HKR“), podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, toto

Souhrnné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu:

Název stavby: Revitalizace výrobního areálu bývalé cihelny v kat. úz. Krčín

Místo stavby: obec Nové Město nad Metují, k.ú. Krčín, st.p.č. 296/1, p.p.č. 277/1

Trať: celostátní dráha, traťový úsek Týniště nad Orlicí – Meziměstí st. hr., žkm 48,580 – 48,710 vpravo, v min. vzdálenosti hranice stavebního pozemku 12 m od osy koleje, mimo drážní pozemky

TÚDÚ: 156108

Žadatel: META Krčín a.s.

Investor: META Krčín a.s.

Podle předložené dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení se jedná o stavební úpravy stávajících objektů vč. instalace střešních fotovoltaických panelů. Stavba se bude nacházet v ochranném pásmu dráhy. Stavbou nedojde k zásahu do pozemků, ke kterým má SZDC právo hospodařit.

V území dotčeném stavbou se **nenachází** podzemní vedení ve správě SZDC ani ČD Telematika a.s.

Toto souhrnné stanovisko se vydává pro účely umístění a povolení stavby.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se stavbou situovanou v ochranném pásmu dráhy

s o u h l a s í

za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

1. Stavebními pracemi nebudou nijak dotčeny pozemky SZDC, nebude na ně ukládán žádný stavební materiál ani vytěžená zemina. Likvidace příp. odpadů bude řešena v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich nebezpečnosti. Nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků SZDC.
2. Při realizaci stavby nesmí dojít k přiblížení pracovníků zhotovitele, jeho mechanismů a stavebních dílů na vzdálenost menší než 3 m od osy koleje. Upozorňujeme, že prostor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje je prostorem veřejně nepřístupným (§ 4a zákona č. 266/1994Sb. v platném znění).
3. Pracovní činnosti nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při realizaci stavby musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu.
4. Veškeré změny v projektové dokumentaci budou SZDC předem písemně odsouhlaseny.

Jako účastník územního a stavebního řízení požadujeme, aby **výše uvedené podmínky tohoto souhrnného stanoviska byly stavebníkovi zpracovány do podmínek stavebního povolení jako nezbytně závazné**, s uvedením č.j. a data vydání souhrnného stanoviska.

Toto souhrnné stanovisko nenahrazuje souhlas Drážního úřadu ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 266/1994, o dráhách, v platném znění.

Toto souhrnné stanovisko se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace stavby s platností **2 let** od data vydání tohoto souhrnného stanoviska. Pokud nebude v této lhůtě vydáno pravomocné povolení stavby, je investor stavby, popř. s jeho souhlasem stavebník povinen zažádat o vydání nového souhrnného stanoviska, podle aktuálních podmínek a platných právních předpisů.

Pro případné další žádosti nebo jiná podání týkající se předmětné stavby bychom Vás rádi požádali, abyste uváděli naše číslo jednací a číslo spisové pro naši rychlejší orientaci k uvedenému záměru.



Ing. Jiří Vencel
náměstek ředitele pro techniku
Oblastního ředitelství Hradec Králové

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(14)

Přílohy: ověřená dokumentace

Na vědomí: SŽDC, OŘ HKR, TO Náchod