

Jaroslav Vondřejc & Ing. Miloš Vondřejc
Projektové ateliéry
Havlíčková 157
549 01 Nové Město nad Metují

Váš dopis:
21. 07. 2017

Naše č. j.:
POS 170/17

Vyřizuje:
Sejkora J./238465439

Datum:
11. 09. 2017

Věc: Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. (dále jen SEK) pro stavbu: Stavební úpravy včetně příslušenství, k.ú. Krčín

Vážení,
na základě vydaného platného vyjádření o existenci SEK č. j. **661682/17** a předložené situace stavby se zákresem stávající SEK, Vám vydávám následující vyjádření:

1. Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK.
2. Pokládka IS v souběhu a křížení se SEK musí být provedena, dle doporučující normy ČSN 73 6005.
3. V zájmovém území se nachází pouze nadzemní SEK, která nebude dotčena novou vodovodní a kanalizační přípojkou.
4. Na stávající nemovitosti je na vnějším plášti budovy umístěno vedení SEK. Plánované stavební úpravy nesmí zamezit volnému přístupu k vedení a rozvaděči. SEK je nutno uložit do chráničky. Stavební činnost musí být provedena tak, aby nedošlo k poškození rozvaděče a vedení SEK.
5. Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky a výše uvedené č. j. stanovení podmínek ochrany SEK.
6. Úspěšný kolaudační souhlas stavby je podmíněn kladným zápisem o provedené kontrole SEK a ověření přístupu k rozvaděči SEK.
7. V případě dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1 - 6, které budou ošetřeny v rozhodnutí stavebního úřadu, nemáme k navrhované stavbě žádných dalších připomínek.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olišanská 2681/6
130 00 Praha 3
IČ: CZ04084063
7

Jiří Sejkora
Specialista správy a ochrany sítě