



LEGENDA POTRUBÍ :

- OTOPNÁ VODA PŘÍVOD
- OTOPNÁ VODA VRATNÁ
- ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TČ 1
- ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TČ 2

PŘIPOJENÍ ELEKTRO

PŘIPOJENÍ VODA

KANALIZACE



LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- AKUMULAČNÍ NÁDOBA 500l - 1000l
- TLAKOVÁ EXPAZNÍ NÁDOBA 80l
- AUTOMAT. KOTEL NA DŘEVĚNÉ PELETY A DŘEVO 13,5 - 45 kW účinnost větší než 90%
- OTOPNÁ SOUSTAVA

LEGENDA POUŽITÝCH KOMPONENT :

- | | |
|-----|---|
| Č2 | - OBĚHOVÉ ČERPADLO OS - (3,2 m3/hod)/ 50kPa) |
| ČK | - OBĚHOVÉ ČERPADLO KTP - (4,2 m3/hod)/ 22kPa) |
| FH | - FLEXIHADICE |
| KKF | - KOHOUT KULOVÝ S FILTREM |
| KP | - KOHOUT PŘÍMÝ |
| ON | - ODVZDUŠŇOVACÍ NÁDOBA |
| OV | - ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL |
| PjV | - POJISTNÝ VENTIL |
| T/M | - TERMOMANOMETR |
| V | - VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT |
| ZKL | - ZPĚTNÁ KLAPKA |
| TRV | - TŘÍCESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL + POHON |

ZODP. PROJEKT.	VYPRACOVAL	KRESIL	HL. PROJ. STAVBY		
	HOFMAN				
KRAJ :	KRALOVÉHRADECKÝ	OBEC: NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ			
INVESTOR:	META Krčín a.s., Nahořanská 268, Krčín, 54901			FORMÁT	2 x A4
Revitalizace výrobního areálu bývalé cihelny v kat. úz. Krčín				DATUM	11/2020
				STUPEŇ	DPS
				OBJEKT	SO 01
				Č. ZAKÁZKY	Z023317
SCHÉMA ZAPOJENÍ				MĚŘÍTKO : 1 : 50	Č. VÝKRESU : F.1.4.UT.4