

Dokumentace pro provedení stavby

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N; AC 50 Hz; 400/230 V
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOM. ODPOJ. OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41 ed.2
SÍŤ: TN – C/S

*** Other CAD ***

Tento dokument je duševním vlastnictvím firmy Petr Kareš
Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno užít
nebo jakýmkoliv způsobem reprodukovat
bez písemného souhlasu uvedené firmy

G. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	
	P. KAREŠ		PETR KAREŠ Lidická 522 552 03 Česká Skalice mob. 732 767 670 IČO:42888051, DIČ:CZ6110011963
INVESTOR:	META Krčín a.s., Nahořanská 268, 549 01 Nové Město nad Metují		
AKCE:	Revitalizace výrobního areálu bývalé cihelny v k.ú. Krčín		MĚŘÍTKO: ------- FORMÁT: 2 A4 DATUM: 9/2017 DÍL: ELEKTRO
VÝKRES:	ROZVADĚČ RMS1 – část "A"		EV. ČÍSLO 164/17 Č. VÝKR. D.1.4.4