



**Poznámka:**

Uzemňovací vodič FeZn 30/4 mm uložen ve výkopu 35x70 cm kolem objektu.  
Spojit s uzemněním trafostanice

Jímací vodič vzdálen od fotovoltaiky min. 0,5m.

Dokumentace pro provedení stavby

**JÍMACÍ A UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA PROVEDENA DLE ČSN EN 62 305–1–4 ed.2**

G. PROJEKTANT		PROJEKTANT	KRESLIL	Petr KAREŠ Lidická 522 552 03 Česká Skalice mob. 732 767 670 IČO:42888051, DIČ:CZ6110011963	
		P. KAREŠ			
INVESTOR: META Krčín a.s., Nahofánská 268, 549 01 Nové Město nad Metují				MĚŘÍTKO:	1 : 100
AKCE: Revitalizace výrobního areálu bývalé cihelny v k.ú. Krčín				FORMÁT:	6 A4
				DATUM:	9/2017
				DÍL:	ELEKTRO
VÝKRES: BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ				EV. ČÍSLO	Č. VÝKR.
				164 /17	D.1.4.6

Tento dokument je duševním vlastnictvím firmy Petr Kares  
Žadnou část tohoto dokumentu není dovoleno uží  
nebo jakýmkoli způsobem reprodukovat  
bez písemného souhlasu uvedené firmy