



LEGENDA:

Každé sklepní kóje 1 případně dvě nebo tři l bude připojena samostatně kabelem ČKKT J-3x2,5 z příslušného bytového rozvaděče, ke kterému je přiřazena.

- ✕ svítidlo žárovkové s čidlem pohybu, IP 44
- ✕ svítidlo průmyslové, Ix100W, IP 44
- ⚡ vypínač na povrch, č.1, IP 44
- ✓ zásuvka na povrch, IP 44

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3PE+N stř. 50Hz, 400/230V, TN-S  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM :  
NN - ODPOJENÍM OD SÍTĚ - dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Jana Brožová projekt elektro Kamýk nad Vltavou 164 26263 Kamýk nad Vltavou tel: 602 650 945 e-mail: brozova.elpro@seznam.cz		
STAVBA:		
Rekonstrukce elektroinstalace v rámci společných prostor a sklept domu C, Nádražní 208-210 - Milín		
1.PP - SILNOPROUDÁ INSTALACE		
MÍSTO STAVBY:	Milín, bytové domy	STUPEŇ PD: zadání stavby
INVESTOR:	Obec Milín, 11.května 27, Milín, 262 31	č.výkresu:
PROJEKTANT:	Jana Brožová	PŘÍKAZNÍK:
ARCHIVNÍ ČÍSLO:		
E-06/21	DATUM: květen 2021 MĚŘÍTKO: 1:1000	1