



LEGENDA:

Každá sklení kóje (případně dvě nebo tři) bude připojena samostatně kabelem CYKY J-3x2,5 z příslušného bytového rozvaděče, ke kterému je připojena.

- ✖ svítidla žárovkové s čidlem pohybu, IP 44
- ✖ svítidla průmyslové, 1x100W, IP 44
- ⚡ vypínač na povrch, č.1, IP 44
- ⚡ zásuvka na povrch, IP 44

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3PE+N str. 50Hz, 400/230V, TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM :
NN - ODPOJENÍM OD SÍTĚ - dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Jana Brožová projekce elektro Kamýk nad Vilavou 164 26263 Kamýk nad Vilavou tel: 602 650 945 e-mail: brozova.elpro@seznam.cz			
STAVBA: Rekonstrukce elektroinstalace v rámci společných prostor a sklepů domu M. U Medvídků 222-224 - Milín			
1.PP - SILNOPROUDÁ INSTALACE			
MÍSTO STAVBY: Milín, bytové domy		STUPĚŇ PD: zadání stavby	
INVESTOR: Obec Milín, 11.května 27, Milín, 262 31		č.výkresu:	
PROJEKTANT: Jana Brožová <i>jmj</i>		PARÉ:	
ARCHIVNÍ ČÍSLO:			
E-02/21			
DATUM: leden 2021			
MĚŘITKO:			