

ZÁSADY UCHYCENÍ / SUPPORT REQUIREMENTS

A max. vzdálenost mezi dvěma úchyty/max. difference between 2 supports
B max. vzdálenost mezi sprinklerem a posledním úchytem/max. difference between sprinkler and last support
C min. vzdálenost mezi sprinklerem a úchytem/min. difference between sprinkler and support
D max. délka sprinklerového potrubí bez uchytení/max. lenght of sprinklerpipe without support

VELIKOST/SIZE	A	A-A ZDOUENÝ Z/DOUBLE	B	C STOMATÁ HLAVICE	D
DN25	4,000	NEPOUŽITO/NA	0,900	min 0,150	0,450
DN32	4,000	NEPOUŽITO/NA	1,200	min 0,150	0,450
DN40	4,000	NEPOUŽITO/NA	1,200	min 0,150	0,450
DN50-DN80	4,000	6,000	1,200	min 0,150	0,450
DN100-DN300	4,000	6,000	NEPOUŽITO	NEPOUŽITO	NEPOUŽITO

POTRUBÍ DN25-50 UCHYCENO DO TRAPEZOVÉHO PLECHU NEBO ŽB KONSTRUKCE
POTRUBÍ DN65 UCHYCENO DO TRAPEZOVÉHO PLECHU (ZDOUJENÝ ZÁVĚS) NEBO ŽB KONSTRUKCE
POTRUBÍ DN80-200 UCHYCENO DO ŽB KONSTRUKCE
PIPE DN25-50 ARE HANGED TO TRAPEZE SHEET OR TO CONCRETE CONSTRUCTION
PIPE DN65 ARE HANGED TO TRAPEZE SHEET (DOUBLE HANGER) OR TO CONCRETE CONSTRUCTION
PIPE DN80-200 ARE HANGED TO CONCRETE CONSTRUCTION

ZÁVĚSY POTRUBÍ / PIPE SUPPORTS

TYP ZÁVESU: NA NOSNIKOVOU SVORKU NA OCELOVOU KONSTRUKCI

ALT.1 - DO DN50 VČETNE

ALT.2 - OD DN65 VČETNE

NOSNIKOVA SVORKA

ZAVITOVÁ TYC

SMYCKA

ZAJISTOVACÍ SPONA

SMYCKA

TYP ZÁVESU: ZÁVESEN DO TRAPEZOVÉHO PLECHU

ALT.1 - NA MONTÁŽNÍ ZÁVĚS

ALT.2 - NA SKLOPNÍ HMOZDINKU

MONTÁŽNÍ ZÁVĚS

SKLOP, HMOZDINKA

ZAVITOVÁ TYC

SMYCKA

ZAVITOVÁ TYC

SMYCKA

TYP ZÁVESU: 1 - NA KOTVU DO ŽB STŘEPNÍ KONSTRUKCE

ALT.1

KOTVA

ZAVITOVÁ TYC

SMYCKA

ALT.2

KOTVA

PRODL. ELEMENT

ZAVITOVÁ TYC

SMYCKA

TYP ZÁVESU: 2 - NA UHELNÍK DO VAZNIKU, PRUVLAKU

KOTVA

UHELNÍK

ZAVITOVÁ TYC

SMYCKA

TYP ZÁVESU: 3 - NA KONZOLU DO VAZNIKU, PRUVLAKU, ZDI

2xKOTVA

KONZOLA

ZAVITOVÁ TYC

SMYCKA

TYP ZÁVESU: 4 - NA KONZOLU S PODPEROU DO VAZNIKU, PRUVLAKU, ZDI


2xKOTVA

KONZOLA

PODPERA

ZAVITOVÁ TYC

SMYCKA

NÁZEV STAVBY			REKONSTRUKCE INTERIÉRŮ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY "A"		SJL a.s. Spojenčů 71/1400 190 00 Praha 9 Horní Počernice, ČR		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT INTERIÉRU		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT					
Ing. Arch. Michal Kristen		Ing. Jiří Logojda		Jakub Sobotka			
INVESTOR		AGRIE office s.r.o.		06 / 2020		ČÍSLO VÝKRESU	
MÍSTO STAVBY		BRNO, ŠUMAVSKÁ 525/33, parc.č. 1098/4 v k.ú. VEVEŘÍ		STUPEŇ		04	
OBJEKT		ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA A		MĚŘITKO		PÁRE	
STUPEŇ		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		FORMAT			
ČÁST / PROFESE		POŽÁRNÍ ROZVOD VODY 24.NP - 2.PP					
VÝKRES / DOKUMENT		VÝKRES STOUPACÍHO POTRUBÍ					