


LEGENDA

RP	SILNOPROUDÝ ROZVADĚČ
RMS	SILNOPROUDÝ ROZVADĚČ MĚŘENÍ A REGULACE, TZB
RH	HLAVNÍ ROZVADĚČ OBJEKTU V ROZVODNÉ NN
ATS	PŘEPÍNAČ SÍTÍ/ROZVADĚČ
MET	HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE POTENCIÁLOVÉHO VYROVNÁNÍ
PPV	POMOCNÁ PŘÍPOJNICE POTENCIÁLOVÉHO VYROVNÁNÍ
SILOVÉ ROZVODY	SILOVÉ ROZVODY
SILOVÉ ROZVODY NÁJEMCI	SILOVÉ ROZVODY NÁJEMCI
ZÁLOHOVANÉ SILOVÉ ROZVODY	ZÁLOHOVANÉ SILOVÉ ROZVODY
VODIČE OCHRANNÉHO POSPOJENÍ	VODIČE OCHRANNÉHO POSPOJENÍ
3x80A(gg)	HODNOTA JIŠTĚNÍ ODBOČKY Z PŘÍPOJNICE

POZNÁMKA

- ELEKTROINSTALACE JE NAVRŽENA KABELY CXKH–R A CHKE–V ULOŽENÝMI DLE ČSN 33 2000–5–52 ed.2
- NAPÁJECÍ SÍT' EON – 3NPE, AC, 230/400V/TN–S
- OCHRANA PŘED NDN NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000–4–41ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE č.413.1, DOPLNĚNA OCHRANNÝM POSPOJENÍM
- DLE ČSN EN 61439–1ed.2 ROZVADĚČE OPATŘIT ŠITKEM POZOR EL. ZAŘÍZENÍ
- VNEJŠÍ VLIVY U VŠECH DOTYČNÝCH PROSTOR DLE ČSN 33 2000–5–51ed.3:
- VIZ PROTOKOL O URČENÍ VNEJŠÍCH VLIVŮ
- PRO STUPACÍ VEDENÍ NAVRHNUT SYSTÉM PŘÍPOJNIC SIEMENS/OEZ/LEGRAND
- MONTÁŽ BUDE PROVEDENA DLE INSTALAČNÍHO POSTUPU VÝROBCE

ZODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		 ELMS s.r.o. organizační složka Blaž 80, 739 15, Staré Hamry tel.fax: +420 775 655 780 e-mail: elms@elms.sk	
Ing. P. Holub		T. Gomola	Ing. P. Holub			
INVESTOR	AGRIE Office s.r.o. náměstí Svornosti 2573/6, Žabovřesky, 616 00, Brno				ZAKAZKA Č.	2014_01
STAVBA	Rekonstrukce interiéru administrativní budovy A Šumavská 519/35, 602 00, Brno				OČEL	DPS
					FORMÁT	2x44
					DÁTUM	10/2020
ČÁST	Administrativní budova A				LIST	PŘÍLOHA: 1
PROFESE	Elektroinstalace – silnoproud				1/1	
OBSAH	Přehledové schéma napájení				MĚŘITKO:	VÝKRES Č.
VÝKRESU					1:50	EL00–03