


PS	PISOÁROVÉ STÁNÍ Radarový splachovač pro pisoár 24 V DC 8 W Zdroj pro max. 5 splachovačů 140*60*100 mm (š*d*v) 230V AC/24V DC	x x x	DURAVIT SANELA SANELA	Urínál D-CODE rimless SLP 36 RS SLZ 01Y
E05	ZRUŠENO	—		
E04	ZÁSOBNÍK TV 41 l, ELEKTRICKÝ OHŘEV 523*318*845 mm (š*d*v) m=31 kg bez w; 72 kg s w 1/N/PE~230V/50Hz P= 2,0 kW 16 A	x		OKHE ONE 50 SVISLÝ
E03	ZÁSOBNÍK TV 6,6 l, ELEKTRICKÝ OHŘEV 260*265*375 mm (š*d*v) m=6,8 kg bez w; 13,4 kg s w 1/N/PE~230V/50Hz P= 2,0 kW ? A	x	DRAŽICE	TO 5 IN SVISLÝ
E02	ZRUŠENO	—		
E01	ZÁSOBNÍK TV 49 l, ELEKTRICKÝ OHŘEV v=585/ø524 mm m=28 kg bez w; 77 kg s w 1/N/PE~230V/50Hz P= 2,2 kW 16 A	x	DRAŽICE	OKCE 50 SVISLÝ
Z4a	KALOVÉ ČERPADLO S PLOVÁKEM v=564/ø271 mm m=21,1 kg Q=15 m <sup>3</sup> /h; H=9m 1/N/PE~230V/50Hz P= 2,1 kW ? A	x	WILO	Rexa UNI V06B/M15–523/A
Z3a	ZRUŠENO	1		
Z3b	ZRUŠENO	1		
Z2b	PŘERUŠOVACÍ NÁDRŽ (PRO POŽÁRNÍ VODU) ø1,5 m, h=2 m s víkem PLOVÁKOVÝ (ZÁCHODOVÝ AUTOMAT) PRO DOPOUŠTĚNÍ PITNÉ VODY	1	DISA	...
Z2a	AT STANICE 2 (PRO POŽÁRNÍ VODU) m=146 kg 3/N/PE~400V/50Hz P= 2*2,2 kW 20 A	1	DISA	...
Z1a	AT STANICE 1 (PRO PITNOU VODU) m=237 kg 3/N/PE~400V/51,5Hz P= 3*4,0 kW 40 A	1	DISA	...
POZ.	NÁZEV	KS	VÝROBCE	TYP
LEGENDA ZARÍZENÍ				

±0,000 = PODLAHA 1.NP



ZHOTOVITEL:  
 GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  
 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  
 KONTROLOVAL:  
 VYPRACOVAL:  
 INVESTOR:

ATELIÉR, SVATOPLUKA ČECHA 35, 612 00 BRNO  
 ING. ARCH. MICHAL KRISTEN  
 ING. MILAN FARÁŘ  
 ING. MILAN FARÁŘ  
 ING. MICHAL GERYCH  
 AGRIE office s.r.o.

REKONSTRUKCE INTERIÉRŮ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY "A"  
 BRNO, ŠUMAVSKÁ 525/33, parc.č. 1098/4 v k.ú. VEVEŘÍ

STUPEŇ PROJEKTU:  
 ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:  
 DATUM:

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY  
 M14\_375  
 02/2020

NAVRHOVANÝ STAV  
 LEGENDA ZAŘÍZENÍ

ZDRAVOTECHNIKA

MĚŘÍTKO:  
 ČÍSLO VÝKRESU:

M 1:50  
 SO 01.ZTI-21