



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce objektu A - technologie
Druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_619.html
Identifikace projektu:	Energetické úspory budovy A společnosti AGRIE Office s.r.o., registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021839

Název zadavatele:	AGRIE Office s.r.o.
Sídlo zadavatele:	Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno
Zastoupen:	David Täuber, jednatel
IČO:	04294416
DIČ:	CZ04294416

Osoba zastupující zadavatele:	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Anna Divišová
Telefon:	+420 608 823 028
E-mail:	divisova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 19. 7. 2021 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Pro řízení je použit řídicí systém řady TRONIC 2000® českého výrobce TRONIC CONTROL s.r.o. Je tento systém nutný dodržet?



TENDERA

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Jedná se pouze o příklad řídicího systému. Účastník je oprávněn nabídnout jiný řídicí systém, který splňuje kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší řešení, tak jak je uvedeno v *Průvodní zprávě* PD. Zadavatel dále uvádí v souladu s *Technickou zprávou* v části PD – Měření a regulace, že řídicí systém musí být kompatibilní se stávajícím řídicím systémem v budově B a budově C, jelikož bude systém napojen na dálkovou správu nynějšího dispečinku v budově C.

Dotaz č. 2:

V zadávací dokumentaci – elektroinstalace – silnoproud chybí výkres 2014_01_EL26-01_Střecha. Žádám o doplnění.

2014_01	_	EL26-01	/	00	Střecha	x
---------	---	---------	---	----	---------	---

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel jako přílohu tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 poskytuje předmětný výkres - 2014_01_EL26-01_Střecha.

Dotaz č. 3:

Žádám o doplnění výkresů rozvaděčů.

Rozvaděč RP 01	kompl	1
Rozvaděč RP 02	kompl	1
Rozvaděč RP 03 - RP24	kompl	22
Rozvaděč RPO-1	kompl	1
Rozvaděč RPO-2	kompl	1
RH A	kompl	1
R VZT 1	kompl	1
R VZT 2	kompl	1
ATS	kompl	1

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

Podkladem pro zpracování nabídky je výkres s názvem ENN_DPS_EL00-05 – Rozvaděče, který je součástí PD uveřejněné na profilu zadavatele.

II.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 vydává následující přílohu:

- Výkres - 2014_01_EL26-01_Střecha

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z této poskytnuté přílohy.

Příloha tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 – Výkres - 2014_01_EL26-01_Střecha

V Brně dne 20. 7. 2021

Za zadavatele – AGRIE Office s.r.o.:

Ing. Roman Bielak

TENDERA partners, s.r.o.

Na základě plné moci