



Č.p.258

LEGENDA:

Každá oklepnička (případně dyt nebo tří) bude připojena samostatně kabelem ELYN J-3x2,5 z příslušného bytového rozvaděče, se kterému je přiřazena.
Přiřazení sdělí investor zhotoviteli před zahájením montážních prací.
V současné době není známo.

- X svítidla žárovková s čidlem pohybu, IP 44
- X svítidla průmyslová, Ix100W, IP 44
- 6 vstřík na povrch, č.1, IP 44
- ✓ zásuvka na povrch, IP 44

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3PE+N stř. 50Hz, 400/230V, 32A, TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM :
odpojením od zdroje - dle ČSN 33 2000-4-41/2007, ed.2/Z1

Jana Brožová projekt elektro Kamýk nad Vltavou 164 26263 Kamýk nad Vltavou tel: 602 650 945 e-mail: brozova.elpro@seznam.cz		
STAVBA: Rekonstrukce elektroinstalace v rámci společných prostor a sklepů domu Y. Mírové 256, Školní 256.257 - Milín		
1.PP - SILNOPROUDÁ INSTALACE		
MÍSTO STAVBY:	Milín, bytové domy	STUPEŇ PD: zadání stavby
INVESTOR:	Obec Milín, 11.května 27, Milín, 262 31	č.výkresu:
PROJEKTANT:	Jana Brožová	PARE:
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	E-07/21	3
DATUM:	červenec 2021	
MĚŘÍTKO:	1:100	