



č.p.256

LEGENDA:

- svítidlo LED 18W, s čidlem pohybu, IP 44
- svítidlo průmyslové 1x180W, IP44
- svítidlo zářivkové, 2x36W, IP65
- tláčátko ovládání osvětlení na povrch, IP44

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3PE+N stř. 50Hz, 400/230V, 32A, TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM :
odpojením od zdroje - dle ČSN 33 2000-4-41/2007, ed.2/Z1

Jana Brožová projekt elektro Kamýk nad Vltavou 164 26263 Kamýk nad Vltavou tel: 602 650 945 e-mail: brozova.elpro@seznam.cz		
STAVBA: Rekonstrukce elektroinstalace v rámci společných prostor a sklepů domu Y. Mírové 256, Školní 256.257 - Milín		
3.NP - SILNOPROUDÁ INSTALACE		
MÍSTO STAVBY: Milín, bytové domy	STUPEŇ PD: zadání stavby	
INVESTOR: Obec Milín, 11.května 27, Milín, 262 31	č.výkresu:	
PROJEKTANT: Jana Brožová	PARE:	
ARCHIVNÍ ČÍSLO: E-07/21	DATUM: červenec 2021	3
	MĚŘÍTKO: 1:100	